

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T
NOFORN

50X1-HUM

COUNTRY China

REPORT

SUBJECT Chinese Communist Publication on
Measuring Instruments and Automatic
Installations

DATE DISTR. 19 July 1961

NO. PAGES 2

REFERENCES RD

DATE OF
INFO.PLACE &
DATE ACQ.

50X1-HUM

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION. SOURCE GRADINGS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

publication in Chinese on "Measuring Instruments and Automatic Installations" published in Shanghai in 1959. 50X1-HUM The table of contents of this publication is given below. The publication is for OFFICIAL USE ONLY when detached from this report.

Measuring Instruments and Automatic Installations
Internal Publication

1959 Shanghai

Results from Energetic Push in Scientific and Technological Research.
(An editorial in the People's Daily dated 6 December 1958)

1

Resolutions passed on a few problems at the All-China Thermal Industry Congress

3

Discussion on the scientific research work and experimentation on thermal industrial instruments by K.B. A-lu-chiu-no-fu

6

Utilization of nitrogen blowing method to eliminate pressure from coal fume. Survey of the flow rate and resistance
by WANG Shou-ch'en

10

UMC new type of survey and regulating system by Hartmann & Braun,
West Germany translated by SUN Chia-ming

14

Simplified calculation of the potential difference of the LU₃-K₁
type of electron by CHOU Hung

18

Simplified construction of LCI type automatic recorder
by LI Chia-lien

19

Improved imitation of the Soviet OPPIR-9 optical altimeter
reported by P'ENG Chang-ch'eng

34

S-E-C-R-E-T
NOFORN

STATE	X ARMY	X NAVY	X AIR	X NSA	X OCR	X ORR EV	X OSI EV	X

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

50X1-HUM

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

S-E-C-R-E-T
NOFORN

50X1-HUM

- 2 -

Experimental construction of a helical pipe elbow by CHU Po-sheng	22
Anode mechanical cutting machine by LI Shih-ying	18
Cable stripping machine by LI T'ien-ming	24
Native hand die casting machine by WANG Chi-pang	25
Testing methods and self-manufactured testing facilities for optical altimeter by WU Pin-ch'ang	26
New research results of materials for point-of-contact usage in low-tension apparatus Institute of Electrical Engineering	29
The All-China Thermal Industry Congress reported by KAO Feng	31
Exhibit of instrument patterns reported by LIANG Tsu-hou	32
Research experimental construction of aerodynamic single-unit composite system	35
Satellite launching by the Instrument Department of the Harbin Industrial University and the Instrument Research Office	33
Technical supplies furnished by the Soviet Research Institute of Thermal Industry for Sino-Soviet Scientific and Technical Cooperation	31
Editor's words	36

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T
NOFORN

FF Seal **EXPEDITE** #187

9/24

000

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T
NOFORN

COUNTRY	China	REPORT	
SUBJECT	Chinese Communist Publication on Measuring Instruments and Automatic Installations	DATE DISTR.	19 July 1961
		NO. PAGES	2 50X1-HUM
		REFERENCES	RD
DATE OF INFO.			50X1-HUM
PLACE & DATE ACQ.			
THIS IS UNEVALUATED INFORMATION. SOURCE GRADINGS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.			

publication in Chinese on "Measuring Instruments and Automatic Installations" published in Shanghai in 1959. 50X1-HUM
 The table of contents of this publication is given below. The publication is for OFFICIAL USE ONLY when detached from this report.

Measuring Instruments and Automatic Installations
Internal Publication 1959 Shanghai

Results from Energetic Push in Scientific and Technological Research 1
 (An editorial in the People's Daily dated 6 December 1958)

Resolutions passed on a few problems at the All-China Thermal Industry Congress 3

Discussion on the scientific research work and experimentation on thermal industrial instruments by K.B. A-lu-chiu-no-fu 6

Utilization of nitrogen blowing method to eliminate pressure from coal fume. Survey of the flow rate and resistance by WANG Shou-ch'en 10

UMC new type of survey and regulating system by Hartmann & Braun, West Germany translated by SUN Chia-ming 14

Simplified calculation of the potential difference of the LU₃-K₁ type of electron by CHOU Hung 18

Simplified construction of LCI type automatic recorder by LI Chia-lien 19

Improved imitation of the Soviet OPPIR-9 optical altimeter reported by P'ENG Chang-ch'eng 34

S-E-C-R-E-T
NOFORN 50X1-HUM

STATE	X ARMY	X NAVY	X AIR	X NSA	X OCR	X ORR EV	X OSI EV	X

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

S-E-C-R-E-T
NOFORN

50X1-HUM


- 2 -

Experimental construction of a helical pipe elbow by CHU Po-sheng	22
Anode mechanical cutting machine by LI Shih-ying	18
Cable stripping machine by LI T'ien-ming	24
Native hand die casting machine by WANG Chi-pang	25
Testing methods and self-manufactured testing facilities for optical altimeter by WU Pin-ch'ang	26
New research results of materials for point-of-contact usage in low-tension apparatus Institute of Electrical Engineering	29
The All-China Thermal Industry Congress reported by KAO Feng	31
Exhibit of instrument patterns reported by LIANG Tsu-hou	32
Research experimental construction of aerodynamic single-unit composite system	35
Satellite launching by the Instrument Department of the Harbin Industrial University and the Instrument Research Office	33
Technical supplies furnished by the Soviet Research Institute of Thermal Industry for Sino-Soviet Scientific and Technical Cooperation	31
Editor's words	36

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T
NOFORN

OFFICIAL USE ONLY




工业仪表与振动装置

GONGYE YIBIAO YU ZIDONG ZHUANGZHI

内部刊物

50X1-HUM

1959 上海



内 容

大力推广科学技术研究的成果(人民日报 1958 年 12 月 6 日社论)	1
全国热工仪表现场会几个问题的决策	3
论热工仪表的科学的研究工作和实验-设计工作的方向.....	K. B. 阿鲁秋斯大
以吹气法进行对污浊煤气的压力、流量以及阻力的测量.....	王 守 忱
西德 Hartmann & Braun 新型测量和调节系统 UMC	孙介铭译 薛得先校
结构设计革新	
LU3-K1 型电子电位差计结构简化	周 宏
LCI 型自动记录毫伏计结构简化	李 家 领
仿苏 ОППИР-9 型光学高温计改进	彭掌成报导
工艺	
煤浆形折皱管研究试验	朱 柏 生
设备	
阳极机械切割机	李 士 英
剥线机	李 天 明
土手板压铸机	王 吉 磊
光学高温计几种检定方法及自制检定设备的介绍	吴 炳 昌
材料	
低压电器用接触点材料研究的新成就及其使用价值	电器科学研究院
会议报导	
全国热工仪表现场会	高峰报导
仪器仪表创新展览会	梁树厚报导
哈尔滨工业大学仪器系与哈尔滨仪器仪表研究室大放卫星	李振廷报导
气动单元组合系统研究试制动态 35
资料报导	
中苏科学技术合作由苏联热工仪表科学研究院提供的技术资料	13
编者的话	36

大力推广科学技术研究的成果

科学技术研究成果是全体人民的财产，它应该成为全体人民向自然作斗争的有力武器。衡量科学技术研究工作对社会主义事业所作的贡献是大是小，不只决定于它的学术价值，同时也取决于研究成果推广的程度。科学技术研究成果是社会生产力发展的重要因素。欧洲十八世纪的产业革命，就是由于蒸汽机的发明而开始引起的。当前我国的技术革命也就是科学技术研究的发展及其成果的推广。某一项科学技术成就的重要程度，取决于它对技术革命、对生产力发展的重大影响。如果我们要求科学技术赶上世界先进水平，那就意味着生产上也要推广应用了那些达到世界先进水平的科学技术成就。所以推广科学技术研究成果，是科学工作中一项极为重要的任务，也是我们社会主义建设事业中一项极为重要的任务。

在资本主义社会，科学技术工作者们的全部智慧所创造的成果，只为一小部分资本家所占有。同时，科学与劳动是对立的。每一项科学技术研究成果的推广，只有利于剥削阶级，成为剥削阶级进一步剥削劳动人民的武器。许多科学技术工作者，根本不去过问研究成果的推广的问题。但是，今天，在我们社会主义国家里，科学技术是为人民群众服务的，任何科学技术研究的成果都有利于劳动人民。人民热烈地要求推广科学技术成就，以减轻繁重的劳动，和促进生产大跃进。这样，推广科学技术研究成果，就有了极为有利的条件。我国社会主义建设事业大跃进涌现了大量的科学技术发明创造，但同时，人们却远不能满足当前的成果。科学技术研究成果不是太多而是太少了，研究成果的推广不是太快而是太慢了。农业生产能手们见到农业科学家时不断地提出：“希望你们快研究，研究出来就马上推广”。在这样的形势下，我们应当迅速地做好已有的研究成果的推广工作。

再者，社会生产实践可以丰富和修正已有的科学技术研究成果。一项科学研究只在小实验室里取得成功，未经实践的考验，这样的研究工作只

能算完成了一半。许多科学技术成就是在推广中，逐渐趋于完善，而在推广中又产生新的课题，促使科学技术研究进一步发展。我们的科学事业應該是提高、普及、再提高、再普及，不断地反复地前进。所以就科学本身的发展来说，也应该努力于研究成果的推广。

目前，无论是科学机关、大中学校或工农群众在科学研究上都是成绩空前，许多达到或超过世界水平的研究成果出现了，许多世界首创的成就出现了，大量针对生产实际要求而进行的研究项目完成了。其中一部分已经应用到生产上去，并且已起了很大的作用，促进了生产力的发展。但是还有很大一部分停留在实验室的阶段，或者只做出样品，没有广泛地推广应用。群众的许多发明创造，有的只是用在一个地区或一个部门，没有及时交流和推广。人们批评说：“一发明，二登记，三展览，四完了。”只重视发明创造、不重视推广的现象，以及只埋头钻研、不重视吸取别人的先进经验的现象，还相当普遍。这是不合乎社会主义建设事业的要求的，应该立即扭转这种现象，做好科学技术研究成果的推广工作。我们的口号是：推广科学技术成就，人人都有责任。

科学技术研究成果的推广，首先要科学的研究领导机关重视。只管研究不管推广、把推广工作看作可有可无的作法是不对的。目前，许多科学的研究领导机关已经开始重视推广工作，有的在制定研究计划的时候，就考虑到将如何推广；有的不仅注意研究成果的质量，而且很注意经济效益，尽量考虑使用容易得到而又比较便宜的材料，甚至利用废旧物品改装，贯彻土洋并举的方针；有的已经进行了一些很好的推广活动。事实证明，只要科学的研究领导机关重视，推广工作就会得到很好的进展。人工控制天气工作就是一个很好的例子。这项工作有了初步发展，中科院地球物理研究所、中央气象局、空军部门、高炮部队等单位就大协作，积极推广试验达数次之多，还专门办为推广的训练班，派工作人员到各地试验。人工控

点，一面为生产实际服务，一面开展试验研究。他们做得好。又如中国科学院为了推广土木建筑研究所研究成功的“四不用”建筑新技术，最近同建筑工程部在哈尔滨市联合召开了有全国三十六个省市代表参加的现场会，予以推广。这些推广活动都是必要的。

在科学技术研究成果的推广工作中，必须实事求是。一项研究成果达到什么标准就是什么标准，不允许有丝毫虚夸。如果一项研究成果还没有达到所要求的标准，而夸大宣传，强求推广，这就会使实际工作遭受损失。所以科学技术研究必须十分重视测试、检验，绝不允许玩弄玄虚。一项研究项目有了成就，生产部门应当拍手欢迎，协助实验或推广，任何“怕麻烦”，“怕打乱原来计划”等冷冰冰的保守态度，也都是不对的，这会影响生产的更好发展。同时，应当看到有一些科学研究所部门限于设备，只能得到实验室内的成果，如果要得到自然环境中的验证或者变成正式产品，还需要经过中间试验阶段，没有这些中间试验设备的科学研究所部门，生产部门就应当协助解决。生产部门同科学研究所部门要充分协作，想尽一切办法把科学技术研究成果在生产中推广。

推广工作应该是每一个科学技术工作者的重要任务。资产阶级思想在科学界有很大的影响。从个人名利出发、从个人的兴趣出发，就会不顾生产实际的要求。这些毒瘤正在被消除。资产阶级的研究观点也表现在推广工作中。有人以为研究工作只要得出数据、写出论文就算完成任务；至于要不要推广，能不能推广，则是别人的事。有的人为了使研究工作“走在前头”，一项研究做出了初步成果，就又抓其他的项目去了；他们的初步成果就只好束之高阁。这些想法都应加以改变。科学技术工作者应该把研究成果的推广，看作是自己研究工作的一个部分。目前在科学技术工作中不断出现一些好的做法，如在考虑研究课题时，就准备自己的研究是为国家、为粮食成为人

民公社解决某个问题的。因而研究完成以后很容易推广。有的科学工作者完成了一项研究工作以后，立即写成通俗的小册子介绍推广；有的亲自到推广训练班讲课，或到生产现场去帮助推广应用。

从许多研究成果的推广工作中可以看到，地方党政领导机关的重视，是做好推广工作的重要一环。如吉林、甘肃等地党政领导人员亲自挂帅，直接领导人工控制天气的推广工作，因而这项推广工作在很短时间就获得了比较好的效果。我们要勇于接受新鲜事物，尽一切力量支持科学技术研究成果的试验和推广，而且可以进一步从生产的需要出发，给科学研究机关提出研究课题和协助推广的要求。这对生产有利，对科学工作也起了促进的作用。

要做好推广工作，还应该发动群众。同时这也是一个关系到科学的研究的普及与提高的问题。科学技术研究有了提高，就应该迅速在广大工农群众中加以普及，使科学的研究成果为群众所掌握。有的研究成果，同群众的生产经验、习惯等没有抵触或很少抵触，推广比较容易。有的研究成果要推广，就得破除群众多少年来相沿的生产习惯，甚至涉及到迷信思想，这就必然会遇到阻力。应该充分地做好推广的宣传工作，实际做出榜样，让群众看到科学技术研究成果的应用，对生产只有好处没有坏处，对人们的生活也只有好处没有坏处。一旦群众发动起来，不仅科学技术的研究成果可以得到推广，科学技术成就也会更加丰富或得到发展。群众不仅成了普及者，也成了提高者，反过来推动科学技术的进展。

有发明创造，就要推广应用。在我国科学技术事业的大跃进中，科学技术研究成果将更大程度地涌现，各地区、各部门、各科学研究所，每一个科学技术工作者，责无旁贷，都应作出积极的努力，使各项研究成果迅速地推广应用，从而使我国的社会主义建设事业以更健壮的步伐跃进。

全國熱工儀表面現場會議幾個問題的決議

在黨的鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義總路線的光輝照耀下，為了迅速地發展全國熱工仪表工业，以便保證鋼鐵元帥升級和電力先行，并貫徹全國一盤棋，地区成体系的工业新布局。第一機械工業部一局根據部的指示，配合上海市電機局儀器仪表工业公司，自1958年11月30日到12月3日在南京召开了全國老熱工仪表厂的現場會議，參加這次會議的有來自18個省市，45個單位（其中29個生產厂）的95名代表。

會議是在南京市和秦淮區党委及南京气体分析仪器厂热情关怀与支持下召开的。并得到了苏联专家卡薩特金及古列耶夫兩位同志对大会作了指导性的发言。會議自始至終、貫彻了总路線的革命精神、政治挂帅、以虛帶实、实中有虚。也充分發揮了共产主义“我为人人，人人为我”的大协作精神。與会代表一致明确了热工仪表在国民经济建設中是不可缺少的部分，而且随着技术革新愈來要求愈高；压力越来越大。因此感到會議的召开是非常及时与必要。這次會議不但是热工仪表工作者初步組織起来的誓师大会，而且也是一个布置战斗任务的大会。我們全体代表在党的领导下，信心百倍的将以突击方式完成这次共同商定的任务。为明年更大的跃进奠定基础。全幕上根据机械工业发展的形势明确了热工仪表工业今后的任务，基本上要作到“四保”——保产量、保质量、保成套、保尖端。并就有关技术管理，新产品試製，生产組織改进及大膽技术革命等方面进行了經驗交流。也对边基点、边生产、边試製、边練兵；及人才培訓和武装自己，制造土设备等問題进行了发言。大家一致体会到在党的领导下，为发展仪器仪表工业，必须安撫大公无私和共产主义的思想，发扬勇敢創造和实事求是的作风，大家共同携手为建设社会主义这一光荣而艰巨的历史任务而奋斗。

會議对若干問題进行了討論，并取得了統一的意见：

一、图纸的技术文件的整理問題：會議一致認为图纸和技术文件的整理是当前老厂进行技术改造，改进产品质量的必要前提，也是协助新厂迅速試制及投入生产，扩大热工仪表战斗队伍关键的措施，必須尽一切力量在规定時間內完成。为了完成这项繁重的任务，必須調动各方面的力量共同努力。在做法上要按国家需要产品的部署擴大，进行排队，貫彻土洋結合，发动群众，新老厂同心協力各尽所能来共同完成。

在具体問題上有下列決議：

(1) 任务分工：

1. 上海仪表厂：

☆1. DH 系列的浮子差压計（包括感应差压计）

☆2.9 系列的二次仪表

☆3. MP 系列的自動記錄式壓力計

☆4. MC 系列的自動記錄式壓力計

☆5. MB 系列的自動記錄式壓力計

☆6. TC 系列的溫度訊號計

☆7. TT 系列的压力式溫度計

☆8. ЭКМ 系列的压力訊號計

☆9. ЭКТ 系列的溫度訊號計

☆10. 04 及 24 系列的氣動調節器

☆11. СД 及 РД 小型電動机

2. 大华仪表厂：

☆1. ВТИ 系列的成套仪表

☆2. ЭПП-09 型電子自動電位計

☆3. ЭМП-209 型電子自動平衡電橋

3. 上海电表厂：

☆1. ЭПВ 系列的電子電位差計

☆2. MP-130 型電子調節器

☆3. ЭЕМ-47 型毫伏計

☆4. СГ-6 自動記錄毫伏計

☆5. МПБ-46 毫伏計

☆6. ЛПБ-46 比值計

4. 中电电表厂

☆1. 热电偶 TII TXK TXA

2. 电阻温度计 ВТМ ЭТП
 3. 综合仪器厂
 1. 高温计 Р型及 ОППИР-09型
 ☆☆2. MC 电子自动平衡电桥(小型)
 ☆☆3. ПС 电子自动平衡电位差计(小型)
 ☆☆4. ПС 自动平衡电位差计(小型)
 6. 光学仪表厂
 1. 地质仪表
 2. 工业用水流量表及油流量表(CBW型)
 7. 南京气体分析仪器厂
 1. 硫酸浓度计
 2. 含盐量计
 3. ТПН114型食盐量计
 4. 微量CO₂, CO 分析器
 5. ТКГ-4, ТКГ-5Н₂, КИ6 及 SO₂ 分析器
 6. ГЭУК-21CO₂ 分析器
 7. 去极化式, 微量氯分析器
 8. CO 检定器
 8. 大连仪表厂
 1. ДК 系列的环天平差压计包括二式仪表
 ☆2. 膜片式微压计
 ☆3. 膜盒式吸力计, 压力计
 4. 液动调节器
 9. 上海华成电器厂
 ИМ 系列的电动执行机构
 10. 热工仪表研究所及建工仪表厂
 工业用压力表及真空表
 11. 济南科学仪器厂
 ЭПД-32 电子电位差计
 注: 1. 无符号者于 1958 年 12 月底完成。
 2. 有“☆”号者于 1959 年 1 月 20 日以前完成。
 3. 有“☆☆”号者于 1959 年 2 季度完成。
 (2) 整理技术资料的内容:
 甲, 图纸部分包括: 1. 另件图; 2. 装配图; 3. 电气线路图及示意图; 4. 明细表(另部件, 材料, 代用, 外协……等); 5. 图纸目录。
 乙, 技术文件包括: 1. 成品及主要部件的技术条件; 2. 使用说明书。

丙, 工艺方面: 着重在关键性的工艺和特种另部件的工艺。

(3) 力量的组织: 代表一致同意应以老厂为主自行整理审查, 新厂亦应抽调一大批技术力量予以支援。机指任务的繁简, 分别到各有关厂即日报到(远途者最迟于 12 月 15 日以前分别到各厂)与工作, 并熟悉产品结构。

(4) 图纸编号: 从长远利益着眼, 为了有利于另部件通用化, 节约工夹具和便利生产安排, 大会讨论了分类编号法。并请各级领导大力支持逐步在各厂推行。决定这次整理图纸就采用分类编号法, 以利于各厂建立技术资料管理制度。

为了迅速开展工作大会结束后, 各老厂将指派技术人员在 12 月 8 日到上海电表厂集中学习新的图纸编号方法(为期 1~2 天), 并由上海电表厂及一机部热工仪表研究所为主, 根据各厂提供的资料, 参照上海电表厂已经推行的办法为蓝本, 补充修订适合仪表工业(结合电表及光学仪器)的分类项目, 起草在全国仪表行业中推行。

二、仪表用单位材料消耗定额: 在全国大跃进的形势下, 明年材料将十分紧张。因此会战一致同意: 为了保证仪器仪表的产量与质量材料必须得到解决。特别是关键性的特殊材料必须及早设法研究试制、自力更生, 或以其他材料代用。同时向有关部门反映争取其生产供应或进口。在整理材料定额时必须本着不多不少实事求是的精神, 在年底以前填好单位材料消耗定额表及汇总表报一机部以便进一步研究安排和统一铅印。

三、人员培训问题: 会战一致认为老厂有责任帮助新厂培训人员。但由于客观条件的限制, 不能满足新厂发展的要求。经讨论, 大家认为一般工种, 如车、刨、铣……等工种以就地解决为原则。老厂承担仪表关键工艺及装配与校验骨干工人的培训, 包教包学, 达到工厂后能独立进行生产, 其他人员安排要求由各厂之间进行协商确定, 并汇报各领导机关备案。

四、样品及特殊检验设备的商讨: 大家一致同意到新厂普遍要求各厂能给予产品样品及特殊检验设备的迫切要求, 但由于目前产品供应紧张, 故决定老厂在条件许可情况下, 将尽量供给新厂。

試制所必需的樣品。至于特殊的檢驗設備則將由新廠派員赴老廠學習檢驗。

五、檢工儀表供應的強弱局面已使老廠無暇進行技術改造，也阻礙了新產品的試制。這對國家建設和向重、大、精、尖發展的方向影響很大。新廠的迅速上馬將大大的緩和這一局面。為了迅速的促進新廠上馬及早試制、投入生產，一方面老廠將有計劃的派出技術援助巡迴工作組，培養主導廠，并通過主導廠，帶動其他新廠迅速上馬。另一方面主導廠亦可針對技術關鍵問題，組織技術人員到老廠學習。

六、新廠建設問題：會議一致認為新廠上馬，應採取因陋就簡勤儉辦企業的方針。必須抓緊邊試制、邊生產、邊基建、邊招人的方式。根據一定時期所具備的條件和生產任務的要求，採取先易後難，先多搞外銷，然後獨立生產，作出一些產品，再擴大生產。

七、加強生產技術經驗交流和技术情報工作：通過這次會議相互交流和學習了不少的先進經驗。從而促進各廠生產和建設的速度。大家一致痛意地指出：今后應多組織召開這樣的會議。但

由於時間和交通的關係，不可能完全依靠全國性的會議解決問題，故必須加強技術情報的交流和組織地區性的協作與經驗交流會議，建議各廠充分利用全國性的“紅色儀表”，“儀器與實驗技術”雜誌及生產過程控制儀表分組技術情報中心主辦的“工業儀表與自動裝置”來取得密切聯繫，互相學習，共同提高。

八、會議一致認為：黨和中央無論從科學發展和工業技術上都把儀器仪表放在很重要的位置。但是由於儀器仪表在我国的現狀尚是一個薄弱環節，而由於它本身又是屬於新技術的範疇，所以必須大量宣傳，發展品種、提高質量、降低成本、迅速趕上，使儀器仪表在技術革命中發揮应有的作用。

九、會議聽取了南京計量處關於全國計量工作常州現場會議的報告。大家感到興奮，並認識到：(1)有必要製造一些“小土群”(如小高爐、小型化工廠、電站、石油廠……等)所需要的儀表。(2)應注意“土”儀表中創造性的成就，採用到新產品試制中來。

我們必須從一九五八年的半富實踐中吸取經驗，提高認識，繼續鼓足干勁，力爭上游，經過巨大的努力，進行英勇的勞動，才能完滿地實現一九五九年的計劃。

論热工仪表的科学研究工作和 实验设计工作的方向

苏联热工仪表科学研究所所长 K·B·阿列克谢夫

根据党规定的各工业部门广泛采用生产过程自动化的原则，在仪器仪表制造业面前提出了重要的任务：增加仪器仪表的生产量，扩大仪器仪表和自动化工具的品种并提高其可靠性和精确性。

十分清楚，面临着这样的任务必须大大地扩大科学研究和实验设计工作的阵容，提高这些工作的科学技术水平，缩短新设计项目的期限。在这方面，最好能够对仪器仪表制造业方面的科学的研究和实验设计工作七年计划中的若干问题展开讨论，在新的条件下对工业的管理显得极其重要；以便科学的研究机构和设计局的工作计划能在新科学技术学会广泛讨论的基础上制订出来。

根据上述各项任务，我们想借用“仪器制造”杂志的几页篇幅谈一谈热工仪表方面的科学的研究和实验设计工作在未来七年中可能的发展方向的几点见解，并提出热工仪表科学研究所的研究题目，以供商讨指正。

执行任何一种生产过程的自动化时，首先必须确保获得该过程情况的比较可靠的讯息，如此才有可能不断地控制其各种基本的物理值和化学值。换句话说，需要各种类型的传感的技术工具：一次仪表（用于控制生产过程的进程）和发送器（用于远距离控制和自动调节与控制）。

因此，制订出适用于不同的测量范围和使用条件的现代化一次仪表和发送器的标准系列便成为仪器仪表科学的研究机构和实验设计机构的一项迫切任务。

最重要的是要正确地组织和领导热工仪表方面的各个组织机构的工作。这当中，不可缺少的条件之一便是发送器输出信号的标准化，因为缺乏这种标准化就不可能保证迅速而广泛地在工业中采用气动单元组合系统、分类-集中控制系统、监控装置，也即不可能保证迅速而广泛地采用那些成为生产过程自动调节和自动控制技术中的最

新发展方向的一切工具。

我们认为，在解决这项最重要的任务中，苏联国家计划委员会，国家科学技术委员会和苏联部长会议标准化、度量与测量仪器委员会应当发挥其本身的具体作用。

大家知道，采用力补偿方法可以大大地提高发送器的精确性。热工仪表科学研究所已设计出补偿式差压计，其气动输出信号为0:2~1公斤/公分²，精确度等级为0.8，静压在1公斤/公分²以下时，测量范围为0~25到0~400公厘水柱，以及静压在100公斤/公分²以下时，测量范围为0~10到0~100公厘水银柱。

这种仪表已在“Тепприбор”（“热工测量仪表厂”）和“Теплоконтроль”（“热工控制仪表厂”）工厂中组织进行成批生产。

根据七年计划，研究所准备着手进行各种必要的研究工作以便建立统一化的补偿式气动和电动仪表的标准系列——测量流量、压力、液位、密度和温度的发送器，其精确度等级为0.8，具有标准输出信号。

我们认为，补偿系统也应当广泛地应用在用以测定表示工艺过程的其它参数的那些仪表中，为此与其有关的工作也应当纳入别的一些科学研究所和设计机构的工作计划中。

除了创造较高精度的仪表之外，还必须格外注意拟订简便价廉的发送器和二次仪表的统一化系列的工作，热工仪表科学研究所已把它列入自己的工作计划。

在我们这一工作计划中，有关统一化的一次仪表和发送器的研究设计工作占有很大的地位。同时规定了要扩大测量范围，提高精确程度，寻找和研究新的测量方法，特别是在无接触法，并在此基础上设计出一些用于控制和调节工艺过程的新仪表。

同样也提出了进行新的流量测量法的研究工作，并在其基础上设计出一些仪器来测量脉动流的流量、粘性和结晶介质流量，来测定液体和气体的重流动量以及测量颗粒状和粉末状材料的流量。也将研究带最小压力损失的节流装置并要确定是否可以不用节流装置而根据管道中的U形管中的压力降来测量流量。

首要工作之一应当是设计出带有能修正被测介质温度和压力(或密度)的影响的流量计。

研究所正在进行导电液体和溶液用的电磁(电感)流量计的设计工作。1957年已经设计出五种型号-规格的发送器——用于流量测量范围从0~320公升/小时到0~50公升³/小时，采用远距离传送读数，精确度为测量范围的±2.5%。这些发送器可以应用在化学工业，造纸工业，食品工业和其它工业部门中。它们的结构简单，不需要专门的维修且能保证流量测量而没有压力损耗。

目前这些发送器正在进行工业试验。

规定了要对感应流量计进行进一步改善，以便扩大其测量范围，提高其精确度，所用原理是应用补偿线路，以及提高容许的被测介质的温度(到+100°C)和压力(达100公斤/公分²)。此外，还在研究在无接触测量法的基础上设计感应式流量发送器的可能性。测量流量的新仪表在一定的条件下是可以顺利设计出来的，首先的条件是组织建立良好的流量测量研究试验站，关于这一点，仅去工作者们已经谈了好几年了。

现有的一些流量测量试验装置不适用于测量大流量的试验，同时也不适用于脉动流量和粘性介质的流量测量。

在1959年的计划中已认为建立流量测量试验站是必需的，因为再继续拖延解决这个问题将会给设计生产过程自动化的新工具的工作带来严重的损失。

在压力和真空调量方面，主要的注意力应放在扩大仪表的测量范围，提高仪表的精确度和可靠性，研究测量高压和高真空方法和设计出这些工具等工作上。

热工仪表科学研究所所面临的繁重任务是研究测量液面的各种方法，并在这基础上设计出液

面计的标准系列。

继续研究利用超声波，超短波和放射性辐射测量液面的方法；研究出对于工作介质温度的变动对以超声波振荡为基础而制成的仪表读数的影响的补偿方法，并研制出应用补偿线路的液面计标准系列，其测量范围达10公尺，带有改善了的度量特性曲线(基本误差不大于±1%)。

应用超短波振荡来测量沸腾液体和有腐蚀性液体液面的可能性的研究工作也将继续下去。

在温度测量方面，仪器仪表制造工业所面临的主要任务是使已经为大家所熟知且已广泛采用的方法和工具能扩大测量范围，提高测量准确度，以及寻找新的测量方法，特别是高温测量方法。

直到目前，热工仪表科学研究所从事研究和设计的主要还是压力表式温度计。在不妨碍继续对这一项目进行研究的同时，研究所应当把特别的注意力放在改善这些温度计的度量特性和扩大其测量范围等工作上。特别是需要研究和设计一系列温度测量范围从-60°到700°C的补偿式压力温度计以及深槽测量温度从-120°到+1200°C的温度计用的新的液体和材料。很明显，应当对研究用新的物理方法来测量高温给予特别的注意，为此研究所必须研究试验气动方法。

除扩大工艺过程参数以外，热工仪表科学研究所将从事寻找和研究测量的新方法。也将进行设计测量密度、温度和粘度的补偿发送器，以及研究利用无线电厘米波段来测量温度、液体浓度和液面的变化的可能性，同时在这些研究的基础上将设计出一些新仪表。

在1959~1960年期间，热工仪表科学研究所将继续在利用放射性辐射线的原理来设计新仪表的工作，其中以利用β辐射线较为优越，因为它对于人体器官的危害性较之其它辐射线为最小。与此同时，也将设计出相应的流量计，测量和调节液体和气体密度、溶液浓度的仪表，沉降直径尺寸(厚度)的仪器，以及计量器和用于液体和颗粒状介质的衡器。

鉴于近年来出现了某些设备使用小剂量辐射的情况，研究所对利用这些方法在各工业部门中来控制热能参数的可能性进行了全面的研究。

除此之外，我们认为，关于发展放射性测量法的问题应该在有放射性辐射仪表的设计单位和使用单位共同参加的扩大会场上进行讨论。

我党所拟定的在一切工业部门中广泛采用生产过程自动化的纲领，要求仪器仪表工作者在最短的时期内掌握在最新原理基础上建立起来的综合单元组合自动调节系统。有鉴于此，热工仪表科学研究所同莫斯科“技器厂”（热工仪表工厂）协作，已准备进行 13 种气动单元组合调节系统的微型调节器和二次仪表的成批生产。

在生产过程综合自动化时产生的相互关联参数的复杂调节任务，除了保证各单独参数保持在给定水平或保持这些参数按照某一规律变化以外，要求自动调节系统也同某几个调节器的作用配合。

为解决这些任务，必需有能力完成数学程序，而且在更复杂的情况下要能够完成逻辑程序的函数装置。相似的数学装置也可应用在自动控制系统中以便根据某些在测量过程中作用于被测参数的独立变量求校正测量结果。这样的装置也可以用于把任何一种元件（例如一次仪表——发送器）的输出信号进行函数转换，使其变成繼續使用的方便形式。研究所将繼續进行设计补充综合小型气动调节仪表的工作：完成较简单的数学程序的组合，以及用于保证带有各种发送器和执行机械（电动的、气动的和液压的）的电动和气动单元组合系统协同工作的单元变换器和控制放大器。

热工仪表科学研究所将进行的工作还有设计电子单元组合调节系统，它同气动单元组合调节系统相似；以及应用自动步进发送器和发动机元件，测量和调节工艺过程各种参数的单元组合电动系统的远距离发送器。

为了顺利地把单元组合调节系统应用到各工业部门中去，必须解决两个重要的问题：设计出可使其实现在有腐蚀性介质中的发送器，保证生产出标准系列的调节机构和执行机械。

苏共中央五月全会所制订的全工业发展纲要，迫切地要求在最近几年内解决那些适于在有腐蚀性介质条件下工作的仪表，适合于化学工业生产过程自动化的仪器的生产问题。

我们认为，这项工作必须由广泛的阵容，在可靠的科学基础上来进行。应当建立起有腐蚀性介质的分类并提出对其中每一类介质在保护方面，特殊材料的应用或专门仪表的设计方面提出相应的建议。如果这项工作由苏联部长会议化学委员会的一个自动装置特别设计局来领导进行，那是再好也没有了。就我们自己而言，我们可以作为一个参加者参加这项工作。同这也应当吸收俄罗斯苏维埃社会主义共和国建筑部自动装置设计——安装总局有色金属自动装置专门设计局来参加这项工作。

至于第二个问题——调节机构和执行机械问题，它们的设计工作应当由一系列的机构负责进行。这些机构中包括列宁格勒中央器材制造设计局，石油加工与石油工业自动化专门设计局和综合自动化中央科学研究所领导的基洛沃斯自动装置专门设计局。这样，便有可能设计出标准系列的调节机构和执行机械：电动的，气动的和液动的。这样，在最近几年内就有能力可能在一些新建的仪表厂安排好所有这些装置的成批生产。

显然，在未来七年中仪器仪表工作者应当全面注意在工业中尽快发展和采用数字函数和记录方法，工艺过程的控制和检查的新的先进的方法和装置：组合多点记录和调节工艺过程的单元装置；控制工艺过程的计算机和计算装置；采用一些新的无耗元件——半导体，压敏电阻，压敏电容，霍尔元件等的仪表的设计。

热工仪表科学研究所打算深入研究数字记录的自动系统和自动控制和调节的电动与气动系统用的、能将连续信号变换为不连续信号的变换器。至于发送器，研究所将把它设计成既适用于远距离发送系统和调节系统，同同轴也可用于同自动的组合式记录、发送信号和调节的机器在一起协调工作。

热工仪表科学研究所将设计半导体变换器和放大器，应用半导体，新型小零件和印刷电路的小型热工仪表单元组合。

因为仪器仪表制造业的加速发展将在最近几年内创造和掌握品种繁多的新仪表和自动化工具的生产系统。很显然，这将要求必须进行大规模

械的探察和研究仪器制造用的新材料的工作：热电极合金、温度计的防护材料、膨胀温度计用的填充材料，敏感元件材料和新的、能经受有腐蚀性介质的材料以及适用于应用在仪表中的塑料。

遺憾的是，象这样一个重要的問題，直到如今仍然沒有受到应有的注意。根据我們的意見，建立一个专门的科学的研究机关来研究寻找仪器制造用的新材料的必要性已經是成熟了。

热工仪表科学研究所从自己的角度出发，已拟定进行一系列有关探尋新材料的科学的研究工作。

仪器仪表工作者为了完成所面临任务，即以必须的自动化工具来保证完成国民经济各个部门广泛采用生产过程自动化綱領所规定的任务，需要大大地扩大实验-设计工作和科学的研究工作，其总量根据我們的計算应当增加3~4倍。为此，可以理解，需要相应的物质基础并需要从实验室和試驗工作方面来加强现有的科学的研究机构和設計机构。

已确定兴建的一大批新仪表厂要求及时設計出将在这些工厂中生产的新产品。为此，各科学的研究机构和独立的设计局必須保证为这些新产品设计出有高质量的技术文件和图纸，而这也同样地要求能为科学的研究和設計机构提供一些专门的实验工厂。不然的話，将有可能出現一种危险性，即这些新厂将生产一些未经很好設計和研究的陳旧了的产品。

今后一般而言，必须把一些新的設計局直接建立在厂内。这样就有可能使工厂不断地改进自己生产的产品并縮短掌握新产品的期限。

工厂工作人员同科学的研究和設計部門的工作人員进行創造性的合作也将能促使厂內掌握新产品成批生产的期限縮短。在这方面，热工仪表科学研究所将安排好同“Тизприбор”（“热工測量仪表厂”），“Манометр”（“压力表厂”），“Теплоконтроль”（“热控仪表厂”）等工厂的紧密联系。

我們深信，在未来这种协作将更加加强和发展。

然而，当前的同各工厂的创造性合作，热工仪表科学研究所负有很大的责任。需要大大地加强

有关寻找和研究新的測量方法，调节方法，发展仪表計算理論和方法，积累仪表計算和設計所必需的实验材料——图表，計算表格，系数等这些方面的科学的研究工作，以便满足各工厂設計机构的合理征詢，而这样也就能够保证設計出新仪表。应当承认，热工仪表科学研究所在这方面的工作限于各种原因还是十分薄弱的，为此各仪表制造厂曾屡次公正地批评了研究所。

我們希望莫斯科市国民经济委员会和苏联国家计划委员会能够在扩大研究所的实验室和生产基地方面給予我們研究所以必需的帮助。

在管理工业的新条件下，尤其是規定了加紧发展仪器仪表制造业；更为极其重要的是使各科学的研究机构和設計部門在研究設計新仪表和自动化工具方面的活动要紧密的正确地配合起来。为达到这些目的，最好能在各主导科学研究所和設計局中合理地組織一些专门的协作委员会，而在这些委员会中要包括从事某一相同問題的所有各个单位的代表参加。

这些委员会可以定期地举行会議以便能就时論科学的研究工作和实验-设计工作的計劃，对已完成的一些較重要的研究工作和設計工作进行总结，从事經驗交流和总结，使各研究所的活動互相正确配合。

按照我們的意見，目前对于技术經濟研究的重要性估計大为不足。热工仪表科学研究所决定大力加强这方面的工作。在这方面，研究所的主要注意力将放在我国和国外仪器仪表制造业发展的技术水平的研究上，放在制定在工业中采用新仪表和自动化工具所引起的经济效果以及明确国民经济对各种仪表和自动化工具的要求等方面。

（轉載“仪器与实验技术”1959年第1期）

以吹氮法进行对污浊煤气的 压力、流量以及阻力的测量

吉林肥料厂

王守忠

在石油或氮肥等化工生产过程中的煤气制造系统，对于煤气的压力、流量以及阻力的测量，普遍是采用以直接测量方法，而且，在新型厂房的自动控制设计中，也完全是采用直接测量方法，而且，在新型厂房的自动控制设计中，也完全是采用直接测量方法，以达到测量目的。

实际经验证明，由于在煤气管路和设备中含有大量的悬浮状煤尘及水分，因而，在使用过程中，往往使得在测量系统的导管、仪器及附属设备中，造成淤塞和粘固现象，这样，就必须以人工随时的去以蒸汽或氮气来进行吹洗，而大大的增加了仪器维护人员繁重的体力劳动。不但如此，在冬季时，因测量系统的导管及附属装置的保温不周时，就使得导管中所集存的淤水冻结或致使测量线路及蒸汽保温管路因冻裂而漏气，给生产的正常操作过程造成重大的影响和威胁。如果检修时，因为整个测量系统附属有繁多的保温装置，这就给检修上带来了很多麻烦。


在我厂（吉林肥料厂）沸腾式造气系统；对于煤气发生炉、磨热钢炽、颤式和复式除尘器等的压力、阻力的测量，以及大管路煤气流量的测量，均用以直接测量方法，在长期使用过程中，因为测量系统的堵、冻、漏问题，曾成为保证生产和使仪器正常运转的重要关键。并且，因为整个测量系统中，存在有极多的冷凝水分和悬浮状煤尘（气体相对湿度 $\varphi = 1$ ，水分含量最大为 170 克/立方米），这就须要仪器维护人员经常的去排除积水和检查，尤其在冬季。

为解决这一关键，而提出了“以吹氮法进行污浊煤气的压力、流量及阻力的测量”，代替了直接测量方法。这一方法，是解决堵、冻、漏（尤其是堵）的最有效方法，经过了实际多个控制点的实验使用，示数完全符合于原有的精确度，解决了这一长

期没得解决的问题。

吹氮法测压，它不同于直接测量方法那样，将被测的污浊煤气直接引入导管及仪器，而是借助于辅助的压送氮气管线，以氮气的压力，克服在煤气管道或设备中的压力（或差压力）而产生压力耗损的方法，零所克服煤气的压力（或差压力）作用于所连接的仪表，以达到测量目的。

虽然一般对测量浸蚀性气体压力及流量，以及液面的测量，也采用有这一方法，但极不广泛，对污浊煤气的测量还没有采用这一方法。



图一 吹氮法测量的示意图

以吹氮法测量污浊煤气的压力、流量以及阻

力。比较直接测量方法具有下列优点：

1. 以直接方法测量时，一般对于煤气的测量用导管，多用以 $\frac{3}{4}$ " 或 1" 的瓦斯管，导管直径固然很粗，但是，由于在测量系统导管中的煤气几乎呈静止状态，因而，悬浮状煤尘很容易的使取压管口或导管堵死，冷凝水会不断的流入排水装置或仪器内。

如果使用吹气法测量，因为氮气的压力要高于煤气的压力，它就会连续不断的向煤气设备或管道吹进，整个测量系统中充满氮气，煤气永远不会进入导管，也就不会产生堵塞及积水现象，对仪器维护人员来说，也就无须随时的去拆卸导管，用以蒸气管或往复泵送氮气调压（测量管路很长时，可用以轻气钢瓶）进行吹洗和集水的排除工作。

2. 如果采用吹气法测量，那么，测量系统中所有的保温装置和材料，完全可以取消。（每一个测量点的保温设施，占有整个测量系统安装及材料价值的 55% 以上。）

3. 可以在计算中考虑，以小直径的导管（ $\phi 14 \times 2$ 无缝钢管或 $\frac{1}{2}$ " 瓦斯管），代替在直接测量方法时所用的 $\frac{3}{4}$ " 以上的瓦斯管，节约大量材料。

4. 在实际测量地点，可以利用各车间所分布的置换用或氮气气动阀适用的压缩氮气管路（一般在 6 kg/cm^2 ）或大于测量点最高压力的氮气管线。

5. 在煤气的制造系统中，所吹入的氮气量很少，若按每一个测量来说，所消耗的氮气仅 $1 \text{ m}^3/\text{час}$ 左右，单位时间内，占有煤气混合气体体积含量的 0.0005%（带膜式进气的成品煤气含氮量为 18~19% N₂），对成品煤气的质量及生产操作上，毫无影响。

6. 在经济上具有重要意义。因为，如果能够将煤气的制造系统，以及煤气的净化处理、鼓风、脱硫、变换系统，都改为以吹气法进行煤气压力、流量以及阻力测量的话，那么，就可以节约安装和材料费用总值的 50% 以上。

以这种气动测量方法，不但可以用压缩氮气，而且，也可以用在各生产车间内所没有的仪器用压缩空气管路，但是，必须要注意到，对于所生产的煤气中，若含氯量超过了 0.8% 时，就易产生严

重的爆炸事故，因而，我们尽量不采用压缩空气，尤其在以这种方法进行多个控制点测量的情况下。

如果可能的话，我们能够采用经过净化处理的并经过鼓风或压缩（增压）后的水煤气，半水煤气或氮气来作为吹入气体，那是再好不过的了。

对于整个气动测量线路中所使用的辅助设备及仪器，我们可以自己选择。按照上面的测量线路中（如图），是包括有气体过滤装置，压力调节装置及节流装置三个主要部分。


气体过滤装置，就是我们最普遍使用的ФВ型陶瓷过滤器，它主要是用以清除在气体中所含有的水汽、油分及其他杂质，是用在压缩氮气或压缩空气压力为 $2\sim 10 \text{ kg/cm}^2$ 的系统内，每小时的渗透能力不小于 3 M^3 ，所产生气体压力耗损不超过 0.3 kg/cm^2 左右。

压力调节装置，我们采用的为 ПДЧ型的远距离控制板，它包括有一个 1.6 或 2 kg/cm^2 的压力表和 РДВ型减压阀。压力表可以指示出所控制的压缩氮气压力的大小，由于煤气制造等系统中煤气最大压力不超过 0.5 kg/cm^2 ，所以，为更精确示数，可把表换为 $0\sim 1 \text{ kg/cm}^2$ 的测量范围。

减压阀可以任意控制吹入气动测量系统的压缩氮气的压力大小，它可以使在减压阀前的 $2\sim 10 \text{ kg/cm}^2$ 的压缩氮气压力，经过减压后，保持在 $0\sim 2 \text{ kg/cm}^2$ 压力的范围内的任一压力值。通过压缩氮气的流量在 $0.6 \text{ m}^3/\text{час}$ 左右。

除了使用 ПДЧ型远距离控制板，我们也可以选用 БПДЧ型具有旁路切换开关的远距离控制板，也可以任意选择一个 $0\sim 1 \text{ kg/cm}^2$ 的压力表和一个 РДВ型减压阀，安装在测量系统上。

节流装置，是连接在气动测量系统中，用以控制一定流量的节流阀（钻孔板），一般它是用以厚度为 $1\sim 2$ 毫米的不锈钢或普通碳钢制成的一圆形薄板，在其圆形薄板上，有一根探气动测量孔。



图二 节流板

的条件和要求，經計算后得出的銳孔直徑，而車制的一圓形銳孔。也可以根据自己的意图，做成为不同形状和不同安装方法的小尺寸銳孔板。

我們是做成如图所示的那种形状。

对于銳孔板銳孔尺寸的大小，它与整个气动测量线路的导管长度、直徑以及气体(氮气)的物理性质等等，都有很大关系，由于不同尺寸的銳孔板孔径，就能够改变气动测量系统的时间常数，或是說仪器的灵敏性。

气动测量系统的計算：

进行气动导管计算的目的，是为了根据需要而确定一个合适的导管直徑，以及在使用过程中，测量系统的时间常数。

在計算时，需要具有下列几个主要数据：

导管的直徑d(米)

导管的长度l(米)

导管中气体最小的絕對压力值(公斤/米²)

导管中所充满气体(氮气)的密度γ(公斤/米³)以及其动力学粘度μ(公斤·秒/米²)。

銳孔板上所产生的压降ΔP(毫米水柱或公斤/米²)

銳孔板孔徑d₀(米)或通过的最大气体量Q(米³/秒)在进行計算过程中，主要分为下列几个步骤：

1.首先，須要知道整个測量系統中，所消耗气体的最大量Q，如果，在已知条件中沒有提出时，就須要計算出在測量系統的銳孔板装置，它所通过气体的量Q。这我们可以由柏努利方程式所最后推导出的流量公式来求得：

$$Q = \alpha \cdot f \cdot W_0$$

$$= \alpha \cdot \frac{\pi}{4} d_0^2 \sqrt{\frac{2g\Delta P}{\gamma}}$$

$$= 3.4768 \cdot \alpha \cdot d_0^2 \sqrt{\frac{\Delta P}{\gamma}} \quad (\text{米}^3/\text{秒})$$

式中d₀为銳孔板孔的截面积(米²)

W₀为通过銳孔板孔口处的气体流速(米/秒)

α为流量系数，可取为0.63

g为重力加速度=9.81米/秒²

我們在已知銳孔板孔徑d₀，以及銳孔板前后压力的情况下，可以依上式求出气体量Q。实际上，在測量系統中所连接的辅助仪器等，使它的制造厂和产品目录中都可以知道它最大消耗气量，我們就可以按这一数据來計算所需要計算的数值。

2.求出銳孔板处的水力阻力系数R_f

水力阻力系数R_f，可以从上面的流量公式推导得出，即：

$$R_f = \frac{\Delta P}{Q} = \frac{\gamma Q}{4.812 \cdot d^2} \quad (\text{公斤}\cdot\text{秒}/\text{米}^4)$$

按照上面的公式，在已知气体消耗量Q和压降ΔP，或者在已知气体消耗量Q、气体直徑d和銳孔板孔徑d₀时，都可以求出水力阻力系数R_f的值。

这一公式，在ΔP<0.1公斤/米²时的計算結果比較精确。

3.求出气体在导管中的流动速度W

$$W = \frac{4Q}{\pi d^2} \quad (\text{米}/\text{秒})$$

4.求出气体在导管中流动的雷諾数Re_d

$$Re_d = \frac{Wd}{\mu} = \frac{Wd}{\nu} \cdot \frac{\rho}{\gamma}$$

或者

$$Re_d = 1.274 \cdot \frac{Q}{D} = 1.297 \cdot \frac{Qz}{\Delta P}$$

式中ν为运动学粘度(米²/秒)

在已知流量Q的情况下，可以无须求流速W，而直接将流量Q代入式中求出Re_d。

5.求出导管的水力阻力系数R₁

在計算水力阻力系数R₁时，首先我們要看导管中流体流动过程是湍流还是层流，这就根据前面的雷諾数Re_d可以知道，在雷諾数小于2300时为层流，大于2300时则为湍流。

如果，雷諾数>2300，则可用这一公式来求出R₁，即：

$$R_1 = \frac{128f}{d^4}$$

如果，雷諾数>2300；即在湍流的情况下，则須要用另外一公式求出R₁，这一公式，即布拉齐烏斯經驗公式推导的：

$$R_1 = \frac{\Delta P_1}{Q} = 0.1582 \left(\frac{1}{Re} \right)^{1/4} \frac{\gamma Q}{g F d}$$

在式中 ΔP_1 为从导管端与管尾之间的压力差 (公斤/米²)。

F 为流体通过导管的截面积(米²)。

6. 求出导管的气体容积系数C:

$$C = \frac{V}{P} = \frac{\pi d^2 \cdot l}{P}$$

式中 V 为整个导管的气体容量。

7. 求出导管的时间常数 T:

$$T = R_o C \quad (\text{秒})$$

在层流下, 气动导管的时间常数可以写为:

$$T = \frac{32 \mu l^2}{d^4 P}$$

这样计算的目的, 就是为了得出时间系数 T 和我们预先任意选定的某一导管直径 d 间的关系。如果时间系数愈小, 毫无疑问, 在测量上的滞后性就愈小, 也就愈灵敏, 所以, 在计算结果得出

时间系数 T 是很小的, 而且, 水力阻力系数 R_o 远大于 R_i , 气体容积系数很小, 那么, 应该认为所选的导管直径 d 是正确的, 在计算中, 能使 $0.01 R_o < R_i < 0.1 R_o$ 的情况下就可以了。如果在计算最后结果的时间常数 T 不适于我们实际所要求的时候, 我们就可以改变 R_o 值的大小, 也就是改变脱气板孔口尺寸的大 d_o。

在我厂煤气制造系统, 以吹氮法进行煤气压力, 以及煤气发生炉、预热器阻力等测量管路, 是利用原有直接测量方法测量的 "1" 无钢管, 加一孔口直径为 2 毫米的脱气板进行测量的, 使用情况很好。

利用吹氮法测量, 对于测量煤气是对解决堵、冻、漏的一好的方法, 所以, 这里提出来, 以供自动控制设计人员或工厂计量人员作为参考, 它可以给国家节省大量财富。

资料 报导

中苏科学和技术合作由苏联热工仪表

科学研究院提供的技术资料

1. Рабочие чертежи на изготовление автоматического уравновешенного моста типа эмд-232 и автоматического электронного потенциометра типа впд-32 14 лист.
2. Нормали на крепеж, применяемый в приборах 1 лист
3. Рабочие чертежи обезличенных деталей, применяемых в приборах 1 лист
4. Чертежи сборки шестерий в приборах 1 лист
5. Рабочие чертежи на изготовление механизма вторичного реле типа "МВР-Б" 1 лист
6. Рабочие чертежи пружинных тру-

- бок 1 лист
7. Рабочие чертежи на изготовление дифференциального мембранных манометра 1 лист
8. Монтаж-эксплуатационная инструкция к измерительно-поверочной установке типа ИПУ-01
9. техническая документация к измерительно-поверочной установке типа ИПУ-01
10. Комплект чертежей измерительно-поверочной установки для проверки электроизмерительных приборов ИПУ-01

西德 Hartmann & Braun 新型測量和調節系統 UMC

一機部熱工儀表科學研究所 孫介范譯 范得先校

設計的基本思想

近代生產過程控制任務，要求在一個閉路調節系統中，有大量的測量和調節儀器。對於這樣的一個系統，從工程師在車間中的實際使用經驗出發，需要具備下列幾點要求：

1. 操作上的安全可靠性。
2. 少量的管理工作並且要便於調換。
3. 測量上高度的準確性，操作儀器準確度也要高。
4. 儀器要具有較大的變化可能性，以便配合有關調節回路中的各調節器。
5. 通過部件的通用化而減少儲備件。

這種新型的測量和調節系統，就是按照上述觀點設計而成的。這一系統包括作為發送儀器的測量變送器和各種調節設備（調節設備既可選用電動，也可選用氣動的調節環節）（圖1）。




圖1. 測量和調節系統的基本結構：

- a. 补償式測量轉換器； b. 電動時間轉換器；
- c. 功率放大器； d. 電動執行機構；
- e. 電動-氣動變換器； f. 氣動執行機構。

生產過程控制中操作指標用的變送器，大多是由補償式轉換器構成的。測量的準確是取決于

測量方法的原理；同時我們也知道，要是用偏轉法，是完全可以通过適當地構成各個部件，而達到所要的準確度的。全部調節轉換器的輸出一律為直流 0...20mA，外路電阻為 0...5000Ω。這是一種 0...20mA 的輸出電流根據國制造廠家的協定，已經採用作為一個標準數值。由於附加儀器的相間，故其外路電阻實際上可以任意增高。又因為其輸出電流是恒定的，故不需要有導線的平衡，並且例如在遠端任務方面是可以達達到任意遠的距離。在測量變送器的外部接線上可以接上指示器、記錄器、計算器和調節器。由於輸出電流統一為 0...20 mA，因此可以對所有的操作數值和量程採用統一的指示器和統一的記錄器。因為這些儀器只有在它們的刻度標記中有所區別，故使用部門的備件只要限於少數儀器就夠了。

在設計這種新系統的調節器時，特別重視在具有較大的變化可能性。因此設計一種可以自由選擇的混合訊號。同時，我們知道用直流來作為傳送媒介，也是有優點的，即所用調節器在輸入上的電流和電壓可以得到準確的平衡。在構成時間反應方面，設計了二個電子轉換環節，即一個帶有可調整比例範圍的比例環節和一個帶有校正好的，可調整時間常數的電子時間環節。至於功率放大器是用帶有五個輸入線圈的磁放大器，它們操縱着電動執行機構。反饋訊號可以從一個裝在執行機構內的反饋發送器發出，或者通過所調節的調節値本身的測量轉換器所產生。每一個時間反應可通過比例環節、時間環節以及磁放大器等部件來達到，例如 I-, P-, PD-, PI, 和 PID-反應，以及加一個或是好幾個干擾值。

至於氣動調節機構的調節，在這一系統中是裝有一個電動和氣動的 PI-調節器。這時輸入是一個和給定值偏差成一定比例的電流，其輸出值是一個 0.2...1 kg/cm² 的壓力。其時間反應是在調節器的氣動部分形成的。

为了在测量和调节时进行调节操作，设计了一套特殊的仪器。它可用在例如流量计时作为压力与温度的校正。此外，它还可用来作为构成流量调节用的附加仪器。

这种新系统的全部仪器是由部件单元组合而成。同时，许多仪器的各个部件单元均可重复使用。例如，一个放大器单元可用于一切流量转换器上。全部电子仪器都是只用一个电子管型号而都成对地应用。所有能受自然环境部分的元件，都用插入式可以很方便地替换。这里要注意的是，除去流量转换器中的补偿系统外，在所有的转换系统中都已避免了活动部分。全部仪器是装在一只防水的，坚固的铸壳壳子里面的，以便在很坏的工作条件下，在最危险的车间中也能应用。至于在有爆炸性危险的车间中使用时，全部流量转换器就用防爆型的。所接指示器和记录器因选用了最大输出电流只 $20mA$ 所以也很安全。

测量和调节发送器

低电压流量计原理

流量器太多系力平衡式变送器构成的（图2和3）。图四图解地说明了低压与中压变送器的作用方式。这里用一张膜片作为初级系统，它的力通过一个横杆联动器而作用到天平杆上；膜

片，横杆联动器和天平杆这三个结构组合成一个统一的单元。电子放大器单元是装在另一个外壳里的。

由差压所产生的力作用到膜片上产生一定的位移，这种位移作用通过横杆联动器而传递到天平杆上。天平杆的偏移通过一个感应信号拾音器以交流感应电压的形式表现出来，这一电压送到放大器的输入上。放大器的输出是 $0\sim20mA$ 直流，这一电流流过一个固定在可动线圈和一个串联的固定磁铁线圈，并且我们知道它产生一个和电流平方成比例的力，这个力和膜片系统的力起相对的作用，这样在实际上就阻止了膜的偏移。这电流本身和所加的力的方根成一定的比例，这样就成为流量的一个尺度。天平杆最大的偏转程度为 0.5 毫米，通过这一转换使膜片最大的偏移只有百分之二毫米这样一个最佳范围内。横杆联动器可以在 1:50 到 1:500 这样一个比例范围内变化，以便可以有一个适当变化的测量范围。




图3




图4 低压和中压用流量变送器原理图

- A. 膜片,
- B. 带有量程及零机构的横杆联动器,
- C. 天平杆,
- D. 可逆线圈,
- E. 固定线圈,
- F. 电源,
- G. 指示器,
- H. 记录器

在放大器的外部电路中可以接上指示器，记录器，计数器和调节器。其外路电阻可为 $0\sim5000\Omega$ ，不需要加以平衡。通常电源电压的波动是不变定的。

转换器的机电部分是防爆的。同样地，放大器单元也是作为防爆技术装置供应的。不论防爆外

充或非防爆结构，放大器都设计成插入式单元，以便更换。放大器本身又分成二个部分，即放大器部分和电源部分。

技术数据：

1. 低压用流量变换器 UTF-N

量程 $\sqrt{h} = 3 \dots 14$

标称压力 ND 1

误差极限 从 0\dots 10% 流量：总值的 \pm 1%
从 10\dots 100% 流量：总值的 \pm 0.5%

起动灵敏度

总值的 0.1%

在调整时间，在 90% 测量值变化时

约为 1s

2. 中压用流量变换器 UTF-M

量程 $\sqrt{h} = 14 \dots 50$

标称压力 ND 25

误差极限 从 0\dots 10% 流量：总值的 \pm 1%
从 10\dots 100% 流量：总值的 \pm 0.5%

起动灵敏度

总值的 0.1%

在调整时间，在 90% 测量值变化时

约为 1s

3. 膜片材料：

用于 UTF-N 的：Hostaphan-膜片，带有 V4a 型折断管

用于 UTF-M 的：Teflon-玻璃丝-膜片带有 V4a 型折断管

高压用流量变换器

量程为 $\sqrt{h} = 50$ 至 140
和静压在 420 kg/cm^2 以下的
测量则用巴尔顿室

(Barotzelle) 和天平杆以及
放大单元一起构成的流量变
换器，其型号的代号为 UTF-
H (图 5)。其原理见图 6。

巴尔顿室的偏移是通过一
根弹簧而转换成与差压成
一定比例的力。同时巴尔顿
室的偏转即传递到指针上
把差压直接指示出来。而弹




图 5

簧的力，就像在中压和低压转换器处所设的一样
而又被平衡。

其电流和差压的根成一定的比例，因此和流
量也成一定的比例。

其最大的外路电阻可从 0 到 5000Ω 。

巴尔顿室和天平杆单元连同外壳构成一个单
元，在这上面还装有差压直接指示的设备。

放大器是装在一个另外隔开的壳子里的。该
仪器的天平杆单元也带有防爆设备，放大器也带
有防爆外壳，故也适合在有爆炸性危险的车间中
使用。




图 6 高压用流量变换器原理图

- A. 巴尔顿室带有指示器； B. 平衡臂； C. 天平杆；
- D. 可动圆盘； E. 平衡螺母； F. 固定螺母；
- G. 放大器； H. 巴尔顿室

流量变换器用压力温度校正设备

要是气体的流量是用一张膜片和一个流
量变换器来测量的话，那末其指示只有在下列情况下，
才可能是正确的，即：当在膜片上是同一比例(静
压、温度)时，并且这一比例在计算膜片时已作为

基础。在通常的情况下没有调节用不校正的流量转换器来测量，已足够了。可是当测定时压力和温度都有所变化，那么为了准确地计算流量，它的指示就必须加以校正了。假定流量的单位为每小时标准立方米 (Nm^3/h)，那么干空气和近似值的过热蒸汽为

$$Q_w = k \sqrt{h \cdot \frac{P}{T}} (Nm^3/h)$$

$P(atm)$ = 在膜片上的静压

$T(Kelvin)$ = 在膜片上的温度

$h(\text{mm水柱})$ = 在膜片上的差压

K = 膜片因数，它包括形式、尺寸和关系情况。

为了校正流量故还设计了一种校正仪器，它执行着

$$\sqrt{\frac{h \cdot P}{T}}$$

的计算操作。

这种校正仪和流量变送器一起连用时的作用方式见图 7 所示。




图 7：流量转换器用压力温度校正器的作用方式

A. 流量转换器，B. 校正仪：c,f,h 固定线圈，d,g 可动线圈，e 天平杆，f,j 速度计传感器，l,m 放大器，n 指示仪器

图的左面部分可见到是带有天平杆和放大器的变送器。图的右边是校正核心。它是由一个带有放大器的计算天平杆构成的。与标准流量变送器相对立，放大器的输出电流 I_1 只经过变送器天平杆的线圈，此外还流过一个计算天平杆的线圈。变送器天平杆的另一个线圈是由电流 I_2 流过，这个电流和绝对温度 T 成一定的比例。和由电流 I_1

所述过的计算天平杆线圈相对照的还有一个线圈，这个线圈是由电流 I_3 流过，这个电流 X 和静压 $P(atm)$ 成一定的比例。计算器放大器的输出电流 I_4 串联地流过一个可动和一个固定线圈。在流量变送器天平杆上，左边的转矩和速度 h 成比例，右边的转矩和 $I_1 \cdot I_2$ 的乘数成一定的比例。在平衡状态下，就是力矩相等时，即电流 I_1 和 h/T 成比例。

同样的想法也适用于天平杆，因此左边的转矩和 $I_1 \cdot I_3$ 成比例，右边的和 I_4 成比例。由此得出：

$$I_1 / \sqrt{h \cdot P / T}$$

仪器的工艺结构上是把计算器的放大器和天平杆装在一个壳子里的（图 8）。用一个水银膨胀温度计作为温度发送器（图 9），它所加的变动变压器发出一个与温度成比例的交流电压。压力发送器（图 10）是由一个接气管和螺管构成的，变动变压器就装在这上面。各变动变压器的电压是通过整流的。



图 8：流量转换器用压力温度校正器




图 9：温度校正器用发送器



图 10：压力校正器用发送器

技术数据:

温度变送器误差极限 值的±1%

压力变送器误差极限 值的±1%

差压变送器误差极限 值的±0.5%

计算器误差极限 值的±1%

根据测量系统的规律, 对于带有压力和温度

校正设备的流量变送器就产生一个平均误差, 它和最终流量的关系为

$$\pm [1/2 \sqrt{1+1^2+0.5^2} + 0.1] \% \approx \pm 1\%$$

要是使用温度变送器(毫伏变送器)和一个压力变送器(见下一节)作为发送仪器的话, 那么校正误差是变送器的平均误差为±0.5%。(待续)

LU3-K1型电子电位差计結構簡化

上海仪表厂

周 宏

1. 电位差计: 电位差计是仪表的心脏, 它对仪表的准确度起主要的作用, 其中的电阻除了需要精确外, 并且要用最高级磁場用的屏蔽罩。这种屏蔽罩加工比较困难, 以致成品很多。经过改革后, 把电阳放在滑线电阻圆盘内, 由于滑线电阻圆盘本身已有屏蔽设备, 故可省去屏蔽罩的零件, 由于屏蔽罩的节省, 在电路的连接上大大地简化了, 并省去接线板。

2. 记录纸的传动机构: 记录纸的传动机构是使记录纸在一昼夜转动一周, 便于记录笔在纸上划出某一时间段内的温度值, 传动机构的结构是一个同步电机(每分钟五转)及一套齿轮减速器经过简化后, 改用四只蜗轮蜗杆, 这样可节省齿轮共七只, 初步试验结果速度上能达到技术要求。

3. 控制机构: 利用接触点的开闭, 可以控制电炉的温度情况, 在仪表上装有三点位置控制, 而实际在电炉上使用时是二点位置控制, 就除了客

户需要另外做成二点位置控制出厂, 如此节约了材料及工时。

4. 简化传动机构: 仪表的传动机构是可逆电机由齿粉传递到滑线电阻的滑杆上, 并由滑杆上的滑轮用细钢丝绳传递至电流标准化机构, 刻度的指针, 控制指针的旋钮等; 简化后不但省去了滑轮, 并且加工较复杂的基座也省去了。

5. 电子放大器: 在电子工业上走向大量生产是比较困难, 但利用印刷电路可以有利于生产自动化, 和大批生产, 并且比手工装配要可靠, 仪表中电子放大器由技术科协助试制完成了用印刷电路的电子放大器。

以上的改进仅仅是试制了一只, 在贯彻到大量生产上还存在着许多问题, 但是我们坚信在党的正确领导下, 车间领导的具体指示下, 车间老师傅和技术人员一齐共同努力, 定能冲破种种困难取得更大成就。

阳极机械切割机

上海仪表厂

李士英

用一般的切削工具加工金属时, 一般来说生产效率是比较低的, 尤其是当加工硬质合金时, 不但生产率低而且刀具容易磨损。在生产大跃进中, 经常由于切削工序而影响生产。为了解决这一问题, 我们车间的四位同志, 经过了五个月的试制, 终于试制成功了利用电加工方法切割金属的设备——阳极机械切割机。

在试制的过程中曾遇到了一系列的困难, 如试验自动调节装置时, 为了使进刀时, 电动机的方向反转, 在工具与工作电极产生断路时, 电动机倒转, 就在电动机前, 用继电器来控制它的动作; 在切

割大直径的工件时, 切片常变成凹形, 且切缝很大, 并为了当金属突然脱落时, 刀片不致变形, 便在刀片上开了八条槽。总之, 在党的支持下, 克服了种种困难, 终于试制成功了阳极机械切割机, 它比一般机械切削效率高1~3倍左右。下面是我厂实地试验时对于三种钢材进行切割的实际切削时间:

- 1) φ25公厘 X12M 钢筋不锈钢, 切割时间80秒;
- 2) φ60公厘 XB5 钢, 工具钢, 切割时间8分;
- 3) φ60公厘 9XC 高级碳素钢, 切割时间12分。

LC1自动记录毫伏计結構簡化

上海电表厂 李家麟

仪表是工业的眼睛，上海电表厂出品 LC1 型自动记录毫伏计系仿苏联 CT 自动记录毫伏计的，其结构特点是机械与电器相结合，精度要求较高。过去有人认为这样精密产品是不可能改革的，存在高不可攀的神秘观念。

为了确保跃进指标的实现，技术革命全面展开后，几天中群众提出近 300 项技术措施，对产品结构简化开辟了道路。在技术组工程师黄登发、技术员倪文斌、吴宝庆等同志亲自动手试制下，与生产老师傅一道苦战了一个月已初步完成了重大产品的简化工作。兹将过程简略介绍如下：

到目前为止被改进的另部件约占原项目的 70% 左右。

一、毫伏计的活动部分：

毫伏计是整个仪表的主脑，其指针、线圈，上下吊丝为表头的主要动件，灵敏度要求很高，上下吊丝系用接柱焊牢与吊丝座夹紧，这部件是由 36 只另件装配成，如图 I 由于零件多，精度高，装配的老师傅一般都是高级的，虽然如此，但质量还经常发生问题，首先是表头吊丝装好后变掉问题。返修情况也较严重，现参照本厂惠斯登电桥表头，结合具体情况，取消吊丝架等近 20 多个零件，将原表头吊架二顶端装上胶木件（见图 II 或 52cII）胶木件顶端均有微弯铜制的调节片，以便吊丝上下左右调节之用，采用新的表头吊架，普通老师傅就能装配了。

改进后初步试验结果，当指针从起点逐步跨满刻度打点的记录误差没有超过记录纸量尺刻度全长的 $\pm 1.5\%$ 指针自量度值从开始变化到不超过满刻度 1% 长度时，经过时间都未超过 8 秒钟。又当试验毫伏指针在刻度两端位置时，指针与打印板的交叉点至打印板末端的距离，保持在 2 公厘以内，灵敏度方面全部合乎要求。

二、动作部分：

（包括打点、记录纸带的传递，水银开关、及时钟机构等）。

(I) 打点的打印板：

原来的打印板如图 III，是外包锡铅的，不但加工工时大，往往质量达不到要求，经过学习其他国家同类产品后，新的打印板决定开模具用铝皮冲成，可减少原打印板的 7 只附件，新的打印板式样美观（见图 IV），加工简单，质量容易掌握，经三天试验，打出点子清晰，颜色深浅均匀，杜绝了因过轻而空点现象，记录纸上一条或多条直的虚线，沿直线的记录点，间隔距离都没有超过技术条件规定的 0.5 m/m，其他如打印板落在指针上，打印板必须在 0.5~1 秒钟内举起等，均符合技术要求。

(II) 记录纸的传递：

记录纸的传递速度误差问题，经 24 小时运转，对技术条件规定“不得超过 10 分钟”而只超过 8 分钟，故完全合乎要求。

(III) 水银开关的转换：

本厂 LC1 型产品原系使用水银开关如图 V，在学习兄弟国家产品时，这部分也改进了，其转换动作原理仍不变，仅将比较贵重的水银、白金丝等原材料不用，改用另一种形式的转换开关如图 VI，改变后使用仍然很方便，动作灵活，接触电阻与技术要求完全符合，各档均不超过 0.09Ω。新的转换开关装配后所占位置比较节省如图 VII，估计只占原来的 1/3 左右，因此对今后进一步缩小体积方面创造了有利条件。

(IV) 时钟机构方面：

根据动作原理及打点的周期考虑到原来的传动机构中齿轮太多，太复杂，如图 VIII (1)(2)(3)，不但装配时耗时多，加工工时也相当大，齿轮多，且均为铝板齿轮，运转中摩擦声大，因此在传纸筒一端用四只蜗轮齿，如图 IX，在同步电机轴上装上蜗轮见图 X，传纸筒一端同样按上蜗轮，用双簧链直接从电动机拖动传纸筒，这就省去大小齿轮，只和挡柱，压板轴，蜗轮等十多种另



件。采用弹簧链条后，换纸时不再用手捲纸，而由 FY1 电动机带动，自动旋紧。

(v) 塞纸筒装配一向作为关键另部件之一，加工工时大，耗费材料成本也高，加工质量往往还不能完全达到要求。过去加工这一部件要用 6 种，包括 60 只另件装成的，见图 II。其中的齿是用钢钉头一只只焊上去的；塞纸筒两端还要装上托盘卡孔、销子铆牢，装好后分量很重。钢钉头往往焊

得长短不一，质量难掌握；湿工段长陈海根大副领班亲自动手，从设计到施工一共化四天工夫，终于把有人认为不可能制造的塞纸筒装配胶木模试制成功，压出胶木件，见图 II，并经有关同志检验认为满意。这样节省了大批铜料、钨钉，及加工工时。

(vi) 换纸筒在仪农中仅起捲纸作用，为了节省铜，现改为木头及红反白下料制成。通过改进后的农，经过试验，效果良好，证明可以代用。为了确保质量，避免木头受潮影响捲纸松紧，就准备开胶木模压成胶木件。

(vii) 传动机构：

左右机及护板原系铜制的，经分析后，認為这一部分只起支撑板及轴套作用，无需用铜制造，改用 2 m/m² 或 2.5 m/m² 钢板代替，角脚改为碳焊，取消铆钉，省 12 只铆钉车制工时及材料。

(viii) 托纸面板：

材料是铜的，机上光洁，还要在增加工时，工时大成本高，起的作用仅是托纸如今正缺乏。



图 13



图 14

因而改为巧克力板、面板下面原用 $\Phi 10 \text{ mm}$ 钢棒做撑条，现改用铁皮弯脚镀锌后作为防锈层。

(ix) 箱门锁扣：

门锁是起安全保护作用，LC1 仪表要用二付锁扣，见图 XIII。以前这种锁扣只起扣门作用不起锁的作用，而构造却很复杂，零件多，加工周期长，经常成为生产进度上的缺件，给管理上增添很多负担。自学习国外自动毫伏计结构后改用一付锁，设在箱门边沿当中。这种锁特点是把手带锁匙，锁上后抽出锁匙即很安全。如图 XIV 所示。

(x) 底板电源接线板原系接在底板表头上端，与 FY1 电动机接通，距离较远，胶质线要耗費很多，底板还要钻攻九只孔螺絲及压线片，现将位置放在 FY1 电动机旁边，操作方便又节约原材料。

(xi) 左端支架取消：

左端支架作为拖纸筒弹簧片的固定子，材料系铸造的，虽然精心加工，但表面还比較粗糙且吸潮不用，将弹簧片弯曲直接用螺丝旋在左板上，弹簧片一端顶上一只顶头，所起作用仍是一样。

另外还有一些另部件的改进，均围绕提高质量，尽可能在节省工时，节约材料的基础上进行改革，如短路架原来零件较多，加工要求较高，实用却不是那样要求精密，因此这一次对这种問題就大胆地改掉了，表头支架旁边原要求加工很平，且很光滑，根据现在分析，根本无关重要的工艺，因此取消了这道工序。

三、简化处理困难的克服：

(I) 新的转换开关特点是动作灵活、小巧、接触良好、成本低，接线头上的合金片，经化验分析，

后得知其中成分，金占 75%，银占 12.5% 铜占 12.5%。然后配方熔成合金，经压延就成为所要求的合金片。在部件装配时合金片与铁的焊接問題是采用低压砧焊解决的。

(II) 在改进的表头中首先遇到悬臂轴制，在工程师黄立发的反复钻研后，终于找出因弹簧太薄，使吊臂位置发生偏移，松懈，针对这种情况，加厚弹簧片，试验结果情况良好，征得副总工程师吴耀娣的意见認為满意。

(III) 取消捲纸筒传动的一套齿轮，直接由 FY1 电动机带动，多次试验認為与钢丝带的直径关系很大，目前是用 0.5 mm 转 $\Phi 4 \text{ mm}$ 的钢丝最为合适。

(IV) 新 LC1 仪表的结构改革后在逐步投入生产过程中发现毫伏計打出点子有連續二点現象，在技术人员与老师傅共同研究下，找出根源主要是：①新六档盘根太深，现缩小半径，②改进色带的平度，③打印框加二小弹簧減輕打点重量。

四、改进后的經濟效果：

LC1 自动记录毫伏計的简化是在多、快、好、省的前提下开展的，以年产計算节约 31,780 个工时，材料方面节约铝 2030 公斤，铜 19,388 公斤，铁 200 公斤，钢 289 公斤，水银 500 公斤，为国家节约大量财富。

目前正在为进一步縮小产品体积做准备工作。

五、存在問題及改进方向：

(I) 试验的三天中，打点結果二点现象较多，經研究估計是色带不够平，打印板的重力前后不够平衡，六档盘是板形不准确时调正，这些都可能是导致打出二点的原因，因此改进色带平度是很重要的。

(II) 新的表头吊臂形式比较简单，灵敏度也很高，但上下調整还不太方便。应在现有基础上将另度调节片尾端加接螺絲以便調整。

(III) 新的 LC1 表内部机构精简后空出很多地方，傳动机构簡洁仍比較复杂，材料耗費多，有待进一步縮小体积，取消簡接的傳动机构。

螺旋形折鍍管研究試制

一機部熱工儀表科學研究所 朱松生


(一) 前 言

如何創造出螺旋形折鍍管是我們儀表研究所研究工作中一項尖端的課題。在黨的領導與支持下，我們車間工人發揚了敢想、敢做的共產主義風格，個個干勁十足，在短短的兩週之中，終於試制成功了我國第一只螺旋形折鍍管。

螺旋形折鍍管的制成，解決了多型氣動單元組合儀表及流量變送器中的一个重要關鍵性的元件，它不僅保證了所內尖端研究課題之完成，同

時為我國今后能自己生產螺旋形折鍍管打下了基礎。

這個課題是我們車間工人第一次接受的研究課題，並且是所內研究人員還沒有解決的問題。在設計及試驗過程中並不是沒有碰到困難的，但是在黨的鼓勵下，我們不怕一切困難，經過同志們的不斷努力，終於成功了。通過這次研究試驗工作，我們深深体会到研究工作並不是什麼神秘、高不可攀的。只要我們能破除迷團，虛心鑽研，努力实干，任何困難都可克服。



(二)螺旋形折皱管的制造设备

制造螺旋形折皱管的主要设备是双轴滚压机及一套模模(见图)。双轴滚压机由 380V×14 马力的电动机一台，倒顺开关一个及滚压机体等主要部件构成。

电动机之运动，通过一对皮带轮传动到两个正齿轮之上，两个正齿轮分别联在两滚轴之端部，两滚轴之另一端装上滚压模，上滚轴是活动的，能上下移动，下滚轴是固定的，这样压紧及取出工作物都很方便。

我们制造的一种螺旋形折皱管是用 Φ 25 公厘壁厚为 0.15~0.16 公厘的磷铜管制成。滚压模尺寸见下表：

滚压模尺寸表

滚模序号	牙距(公厘)	牙深(公厘)
1	9	2.50
2	8.5	2.65
3	8	2.80
4	7.5	2.95
5	7	3.10
6	6.5	3.25
7	6	3.40
8	5.5	3.55
9	5	3.70
10	4.5	3.85
11	4	4

(三)研究试制过程中的一些经验

I. 在试制过程中得出倒牙滚模外径要比顺牙滚模外径大一些的经验，否则工作物不能自动的进出，我们所用的这种倒牙滚模外径比顺牙滚模外径约大 1/5。

II. 在开始试制过程中，总是将工作物压坏后来不断研究改进，结果发现倒牙与顺牙两滚模不能同样长，我们后来将倒牙滚模长度取为顺牙滚模长度的 1/3，并且在压制过程中将倒牙滚模放在顺牙滚模之中部，这样就克服了压坏的缺点，同时工作物美观大方。

III. 为了滚压工作易于进行，工作物表面要涂润滑油。

IV. 在制造倒顺牙滚模时，必须留出管子的管壁厚度。

V. 在需要进行大量生产时，只要对每付滚模准备一台滚压机就可以进行流水作业了。

利用这种方法制造螺旋形折皱管设备简单，生产方便，同时制成的螺旋形折皱管强度高，性能好；为了进一步提高螺旋形折皱管的质量，希望各有关单位所给予我们提出宝贵的意見，以便继续研究改进。

完成 1959 年更伟大的生产任务，关键还在于用两条腿走路，贯彻党的八届六中全会提出的两条腿走路的一整套方针，继续大搞群众运动。

剝 線 机

上海電表厂 李天明報導

一 概 况

胶导线在仪器、仪表中应用数量极多，过去用剪刀或剪两头拉出剩余的胶质管，然后用手指将松散的铜丝线芯捻在一起，这是非常落后的操作方法，效率极低，而且使操作工人的手指发痛。向广播器材厂学习后，第五车间工具小组王振海等老师傅，苦战三天，突击完成了剥线机，经实际使用，证明效果良好，可以合并剥线头和松线两道工序，生产效率提高约20倍，质量也合乎要求，并且改善了劳动条件，消除了松线头操作时手指痛。

二 结构及操作方法

剥线机结构如图1所示。滚轮10与托板22保持一定距离（根据胶质线的粗细调节的），利用六角螺钉30使调节橡皮21伸缩来达到压紧胶质导线，托板22旁边装有刀片18，刀口露出部分要恰好切去胶质导线的胶质部分，不至于损伤胶质导线的线芯，然后用压板20和螺钉19旋紧。

操作者可把5~6根胶质导线同时加工，滚轮10将胶质导线卷入时，便可以切去胶质管，经过刀片18后，切去的胶质管便产生扭力，而松散的铜丝线芯捻和在一起，大约再经过弧线的2/3的位置时，操作者的手可稍向外一抽，这时便完成了剥线头和松线的全部过程。




图 1

用小形
和技术
創造出
而成，
低溫
結構示
底下有
其他地

土手扳压铸机

上海电表厂

技术革新

土手扳式压铸机是利用人力来压铸各种仪表用小件零件。此压铸机是我厂技术科黄吉祥同志和技术科职工段全体同志只化了两天业余时间创造出来的，大部分零件是用资料和旧零件改装而成，其结构比较简单，使用也很方便，适用于压铸低熔合金，熔点高的金属不宜使用。压铸机的结构示意图见图1。熔锅1内盛压铸用金属，锅底下有小电炉一只用以熔化金属。（金属亦可用其他熔化后倒入熔锅内，那时电炉仅作保温用）。

熔锅内附有压射室，与熔池相通，当金属液流入压射室后，扳动手柄6轴5偏心头3使压射活塞2向下压熔锅压射室内的金属液，使金属液通过孔道经压射口15进入压铸模（图2）。压铸模装在压射口与螺杆14之间，借旋转手轮11螺杆14压紧。每压铸一大型松动手柄11放下压铸模，分开放压铸模取出零件，这样就可连续压铸。




图 1

1. 熔锅 2. 压射活塞 3. 偏心头 4. 钢心轴 5. 轴 6. 手柄 7. 保温电炉
8. 电炉 9. 螺杆 10. 手轮 11. 松动手柄 12. 压铸模 13. 顶针座 14. 螺杆 15. 压射口




图 2

光学高温计几种检定方法及 自制检定设备的介绍

上海机床厂

吴效昌

在工业生产过程中利用热电偶与二次仪表来测量及控制温度是很方便而可靠的，但由于某些因素的限制，例如在保护管的耐热程度以及热电性质不能经常调整 1300°C 以上的温度或者热电偶无法接线的情况下，就有必要利用光学或辐射高温计。在这方面光学高温计的使用是比较方便的，因为它除了能测量 1300°C 以上的高温，测量范围可以从 $700\sim3500^{\circ}\text{C}$ 之外，也可以相隔一个距离来进行测温工作。测量仪器本身不与被测物体直接接触，只要使用正确，就同样能达到相当的准确度($\pm 10^{\circ}\text{C}$)。所以对于光学高温计的应用是很广泛的，尤其在我国当前钢铁冶金工业迅速发展的情况下，原来已经生产的光学高温计大有供不应求之势。为了适应形势的需要，在党的领导和支持下，全国各地创造了大量中国化的光学高温计。同时为了保证这些仪器的准确性与可靠性，使其能正确地和有效地读数和进行各种生产上热加工的工艺过程，因此对于它们的分度或定期的鉴定工作是极其重要而必不可少的。

对于工业用光学高温计的检定或分度，在苏联是采用下列三种方法进行的：

(1)被检定光学高温计与近似黑体的辐射体的分度数据比较：即利用附有厚5毫米 $\text{PtC}-5$ 红色玻璃的二等标准钨丝温度灯泡的分度数据。

(2)被检定的光学高温计示值与二等标准温度灯泡的分度数据相比较。

(3)按检定的光学高温计示值与二等标准光学高温计的示值比较，中间利用一幅射体(光源)来进行。

以上在苏联是利用标准度量及测量仪器工作委员会的YTIO型光学高温计校定设备，其他国家也有相同类型的，而在我国这种设备仅有有数的几套，目前国内对于这种仪器尚未投入生产，国外订货要很多外汇，同时也不能及时来货，所以我们就不能依靠这些设备来进行，必须自己创造条件进行检定。

为了解决光学高温计的检定问题，我们国内也有很多同志从事这方面的试验、研究，解决了很大的问题。现就所了解的，可靠的，目前确实可行的方法提出供大家讨论。

等一种方法是基于利用黑体炉的原理、依标准铂-铂热电偶的测量值与被检光学高温计的示值相比较，这种方法是准确而可靠的，在运用这一方法进行检定光学高温计时，利用炭管或炭阻黑体电炉。虽然这是最合理想的一种方法，但一般工厂没有这种电炉，而自己制造又需要有大功率的低压变压器或直流发电机，费用很大，所以这种方式仍然不适合一般工厂的采用。目前利用现有的工厂中央试验室用的管式电炉来进行光学高温计的检定是最方便而经济的方法，同时准确度也很高，现将具体方法介绍如下，其安装布置如图1所示：




图1 1.管式电炉 2.玻璃热电偶保护管(长 $800\sim1000\text{mm}$) 3.标准热电偶 4.标准钨丝(广口热电偶)
5.精密毫伏表或DCP电位计 6.检定光学高温计 7.支架

准光
光源)

工作
国家
的
国外
我们
操作
国内
了很
可行

校标
计的
用这
模组
一大功
所以
利用
光学
准确
量和

这种检定方法的进行，可利用一根普通的热电偶保护管，插入管式电炉的一端，另一端可插入一支标准铂铑热电偶（经校定分度合格的），插入深度各为炉管长的一半，也就是两端位于炉温最高处，位置固定在管子的中心，对准轴线，同时使热电偶的接触点与保护管端相对接续。炉的工作对这种检定方法是极其重要的，需要特别注意。为了使热电偶保护管内能更近似黑体的条件，可在管内做熔石墨，在条件许可时管内可通以氮气，以防石墨在高温时氧化。进行检定时接通电源，调节电压，使电炉升至校验温度，恒温5分钟（五分钟内变化不大于±1~2℃）开始读数，将被检光学高温计灯丝对准黑体管底（即热电偶保护管底），然后改变光学高温计的电流强度，使灯丝熄灭后读出光学高温计的示值与当时铂铑热电偶的读数相比较，读数是按标准被检相反次序进行，使每一仪器读数不少于四次，然后取两者的算

术平均值来比较决定被检光学高温计的误差，检定时从800℃开始，每隔100℃检定一点，一直检定到电炉的最高使用温度为止。

以上这种方法虽然准确度较高，但受一般管式炉不能升到1300℃以上的限制，所以不能进行更高温度的检定，同时检定的速度也比较慢，检定一次光学高温计，需将近一天的时间，但这种方法在没有标准光学高温计的工厂还是比较好的，有一定的使用价值。

另一种方法是基于利用一近似黑体的辐射体（光源）作为中间标准，观察标准与被检光学高温计两示值比较的方法来进行，这种方法是目前最有效而适用的，同时苏联也有利用这种方法的光学高温计检定设备，这种检定方法的特点是设备制造简单，价格便宜，检定速度快，检定一只光学高温计仅需要1~2小时，检定温度可达2200℃，同时经过多次实际试验，以及与白炽灯泡，标准光

工业用光学高温计检定装置




图 8 1. 800~1000W 的取暖灯泡或打光灯泡，幻灯泡均可。 2. 黑体灯泡。 3. 灯丝（均有聚光镜，光度 800~800）。 4. 光学（光圈）φ20, φ40, φ60。 5. 镜筒（风管）。 6. 被检者的光学高温计。 7. 电球 5A (一般取暖灯泡用)。 8. 可变电压器（变频直接电源）。 9. 变压器（800 VA/KVA）。 10. 读数灯头。 11. 开关。 12. 电源输出开关及插座。

學高溫計比較證明，只要測量恰當，同樣可以達到相當高的精度。我們的試驗結果，與鈷帶燈泡作光源比較，在 1500°C 以下，誤差不大于（ $\pm 2\sim 3^{\circ}\text{C}$ ）。現在將具體的製造方法與我們在試驗改造過程中的一些情況向大家介紹一下，這種檢定設備如圖2所示：

我廠過去檢定光學高溫計，所採用為設備是由工具廠製造的，它的光源是利用一只300瓦的奶油白燈泡，放在一圓筒形的燈罩中（作為中間標準），也就是利用標準光學高溫計（即某一溫度的燈絲亮度（如 1200°C ）來調整光源的電流強度，使光源亮度與標準燈絲亮度一致（燈絲發光在光源中），這樣光源就相當於標準光學高溫計的某一溫度(1200°C)的亮度，然后再將被檢查的光學高溫計察視與此光源的示值，與標準溫度比較而決定其誤差，但由于奶油白燈泡是成球面形的，光線向四面發射，很難使光船與光學高溫計的光船在同一直線上，而且奶油白燈泡的亮度不均勻，同時由於奶油玻璃的關係，使燈絲的輻射強度有所改變，由此在同一溫度下奶油白燈泡的亮度與實際所測物体的亮度顏色也不一致，誤差很大，後來我廠又添購了一套德國光學高溫計檢定設備，它是用一附有透鏡的鈷帶燈泡作為光源，在試驗時發現用二只標準的光學高溫計來觀察同一溫度下的兩個不同的光源時，示值有很大的差別，當两只光學高溫計測量鈷帶燈泡時兩者示值基本上相等，而在測量奶油白燈泡時兩者之間相差 $20^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ ，這說明一個

光學高溫計檢定用的光源亮度的均勻性與光線的平行性，以及其一定波長接絕對黑體的輻射是很重要的。

後來我們在多次試驗後，將燈泡改為1000瓦管式的單面磨沙幻燈泡或打光泡（燈絲正面玻璃上的磨沙，需要自己進行）。在燈泡前面加二塊平凸透鏡，同時在透鏡筒以及燈罩內塗漆以沒有反光的黑色無光漆（黑板漆），使造成一近似黑體的條件，這樣燈光經過透鏡後射出，基本上成一平行光束，而且在透鏡筒內加上二至三道光柵，使光源更加近似黑體，同時不受外界光線的影響，（如有可能可在洞口再加一塊波長 0.65μ 的紅色濾光片），為光學高溫計能每次觀看於燈泡上的同一個位子，可在燈泡上指一标记，經這樣改裝後光源的亮度及被測物體的亮度便基本上一致了。並且同樣用二只光學高溫計觀察鈷帶燈泡光源與改裝後的光源比較，溫度也相同，因此提高了檢定設備的準確性。

以上還是比較的方法，每次要有標準光學高溫計來調整光源的亮度。

為了要達到能直接與燈泡的溫度分度數據來比較，可采后如圖三所示為電路，它是利用一穩壓電源，幻燈的電流強度的測量是靠電位計測量串聯電路中的標準電阻的電壓降來進行的，燈泡的分度數據是事先根據標準光學高溫計測定的，目前我們正在進行這一檢定設備的試驗工作，待完成后再向同志們介紹。




圖3 1. 鋼帶燈泡或鈷帶燈泡 2. 整流電機表 23A 3. 10Ω電阻或分壓器 4. 安培表
5. 1V量程電表 6. 可變電阻器 10~100Ω, 60W 7. 毫安表或毫伏表

註：標準光學高溫計，目前可以選擇：由比較可靠的已定的工業用光學高溫計，經國家檢定的光學高溫計的分度檢定的，作為它作為標準。

低压电器用接触点材料研究的新成就及其使用价值

內蒙古科學研究所

在触头的研究和生产方面，国内最早制造的地方是上海灯泡厂，那里小批生产银钨触头。现在电器研究院生产最多的品种是银氧化镉，其中含氧化镉 12% 及 15%，它比纯银硬些，布氏硬度在 30~60 公斤/公厘² 之间，除开避电器使用极少量以外，主要是供给低压开关使用，目前每月生产几万片。由于氧化镉有灭弧作用，是值得代替纯银推广使用的，而且生产工艺和装备并不十分复杂，适宜在各个地区自行生产。

本研究实验室试制的粉末冶金触头(表一)

名 称	布氏硬度	电 阻 率 欧-公分	比 重
铝质化镁12	30~60	<3.7	9.2
银质化镁16	30~60	2.60	9.3
镁 铝70	120~150	<1	14.2
镁 铝10	140~154	<5	14.5
镁 铝50	157~180	<5	14.9
镁 铝 74	174	—	10.3
镁 铝 110	210	<3.7	11.8
镁 铝 化 镁 铝	56~68	3.2	10.8
镁 铝 57.5	57.5	3.1	8.7
镁 铝 58.5	58.5	<3.8	10.1
镁 铝 58.8	58.8	3.0	11.7

其次，银镣也已正式生产，含银 60~80%，布氏硬度可达 240 公斤/公厘²，电阻系数最多为纯镣的三倍，是大型低压开关中大量使用的。用如代替普通镣作成银镣触头，性能相差不多而价格可以便宜三分之一。原因是这样的，镣和如照公斤算价格是差不多的，但是镣的比重较钼大一倍，所以作成同样尺寸的触头，使电力负荷、机械力负荷、寿命都相似的触头，原料费就大大降低了。银镣化镣也是很硬的品种，导电率也不低，适宜在大型开关中使用。

石墨系列的枝头如銀石墨、銅石墨、銀鎳石墨都已試制，它們中間含石墨約5%，有潤滑作用，所以適用於摩擦接觸。其中銀鎳石墨不適宜大量發展，因為含鎳多了，在中國應當避免，同樣的，試製出的銀鎳枝頭，耐腐性較純銀好，導電率也好，用途很廣；但在我們國家里也不適宜大量推廣，要量力而為。

銀銅合金可用粉末冶金的方法製造，也可以用熔化方法作成合金，它比純銀便宜，也可以承較大的機械力負荷，但不如純銀耐大氣腐蝕，接觸電阻較高，銀錫就比銀銅好一些。

除此以外还试验了許多种貴金属合金触头材料，如铂铱、金铂、银钯、银钯钻等（表二）都是微电流开关和继电器使用的，它们的原材料很贵，一般只使用在精善耐用的高级电器上。为了这种用途，值得特别提一下的是双金触头，就是在接触面上用一层贵金属合金，下面是一块一般的良导金属如银或钢，或者下面是一片弹性合金，以节省贵金属，我們打算今后进行研究。

·贵金属合金锁头(表二)

名 称	布氏硬度	电 阻 率 (微欧·公分)
银 银60	69	39
铜 铜 纯	174	45
金 金10	53	10.3
铂(参考数据)	50	10.5
铂钉10(参考数据)	193	42

總起來說，我們可以說大部分低壓電器用的
頭部已在我院試制好了，大量使用的品種已進行
生產了。按開關和電氣控制設備的產品來劃分，
它們的適用範圍是：

1. 酸梅鸭血头，如臭桂酒等，及故仅用采

关、电话继电器、音頻及射頻开关、微小摩擦开关等可以使用貴金属触头如銀、銻、鉑、鎳、銀銅、鎳銅、金銅、鉑銅、金銀銅等。

2. 中负荷触头，如电温器、电压调节器、磁电机、220伏常用开关、工业大电流用电话型繼电器、直流四信号装置等可以使用銀、銀銻、金銀、金銅、鉑銅、鉑銻、金、銀銅、鉑、銀銅、銀銅、銀銻、銀氧化銻、鉑氧化銻等。

3. 低负荷触头，如500伏以下中电流和大电流接触器起动器、工业用接触开关、车厢和飞机电器用起动开关等可以使用銀、銀銻、銀銅、銀銅、銀氧化銻、銀石墨、銀石墨、銅石墨等。

4. 断路器触头，如小型断路器、直流电池组断路器、空气断路器等可以使用銀、銀銻、銀銅、銀銅、銀氧化銻、銀銻等。

当然为一个指定的低压电器按其使用范围条件有一定的选择，或者可以发展新的合金或新的制造工艺来满足最有利的条件。决定材料的选择是由以下因素进行考虑的：1. 交流或直流，线路中的电容与电感量；2. 电流强度与电压；3. 机械力负荷；4. 摩擦滚动或抨击接触方式；5. 开关频率；6. 大气腐蚀环境如酸气、耗气、水汽；7. 磁力开关或机械传动开关。根据这些条件，然后考虑材料的硬度、耐冲击强度、抗氧化腐蚀、熔点、导电率、导率、吸弧能力等来确定最恰当的品种。

目前我們認為很重要的工作是寻求貴金属触头的代用材料和降低原料费。在这方面我們

初步認為銀銻代替鉑銻可以降低原料費到3~10%，此个很大的节省，用金和代替鉑銻也可以降低原料費到60%。虽然它们的主要性能都能满足代用材料的条件，但是还应再在低压电器厂的产品上鉴定一下。

我们还刚开始针对开关进行一项研究工作，就是关于低压开关的简化结构的问题。我們想用粉末冶金的方法來試制一些結構件，可以省掉一些螺钉和螺帽。拿一个转换开关来看，里面有很多弯弯曲曲的部件，再加上一堆螺钉裝起来，好象有些費料費工，成品也是得重。我們学习了一机部关于简化机械结构的技术方針，遵照八局关于用粉末冶金製造低压电器部件的指示，曾經到厂摸索过一下这方面的問題。我們希望通过这种新工艺的研究，能够对低压电器有较多帮助，因为低压电器中一些部件的尺寸不大不小，比較适合粉末冶金工艺。假如部件太大，要制造它时，油压机費難以由厂自备，难以推广，而部件太小，創造起來人工不划算。我們知道苏联近來在粉末冶金製造电器中的小形部件問題上，是有所发展的，也許還說不上我們敢想敢說。我們欢迎具体的重要深思。

以上我們介紹低压电器用接触点材料，着重接合我国正在发展的品种來說的，所以把一些国外利用得多的品种，如果不适合我國情况，就談得少些。由于对其他研究单位、学校、工厂的新近的重要工作，我們了解得很少，所以这里只能着重介绍电器研究院的一些工作。

第一机械工业部热工仪表科学研究所启事

为了有计划地安排和接待外单位来本所参观訪問，以便互相学习交流經驗，达到共同提高的目的，我所暫定每星期一、三、五下午为參觀訪問時間，望各单位給予合作和諒解。

1959年1月14日

全国热工仪表现场会议

一机部热工仪表科学研究所 高端领导

第一机械工业部一局根据一机部的指示、配合上海市电机工业局仪器仪表工业公司于1958年11月30日至12月3日在南京召开了全国热工仪表厂的现场会议。参加这次会议的有来自18个省市、45个单位的97名代表。会议期间，南京市副市长、一机部一局仪表规划处刘乐林处长，上海市仪器仪表工业公司葛尚丰经理，江苏省计量管理所邱大璜所长向大会作了重要报告。一机部热工仪表科学研究所的苏联专家尼·谢·米连特金和谢·谢·古列耶夫等到会作了指导性的发言。同时尚有上海大华仪表厂刘友源厂长及上海七表厂吴履初副总工程师在大会上向与会各新老兄弟厂作了关于如何组织生产的经验介绍的发言。

会上仪表规划处刘乐林处长在报告中首先指出了1959年机械工业的方针是优先保证五大重点——机械、机床、矿山、电站与国防。据此排列，就一安排生产。因此，1959年机械工业必须在“重、大、构、尖”方面作出贡献来，除保证国家重点所需设备外，还必须步调地紧紧抓住试制生产尖端性的产品。其次指出了热工仪表方面根据中央59年初步指定指标与建设项目，需要保证数量非常庞大的成套热工测量与控制仪表；如发电设备的、轧钢用加热炉的、大型冶炼设备的成套热工测量与控制仪表以及家用的新型与控制仪表。这些重点配套涉及仪表的种类大略如下：1.差压流量计，2.热工用电桥、电位计，3.电站电子调节器，4.气体与成份分析仪器，5.气动调节器，6.液动调节器，7.电动调节器，8.毫伏表与比率计，9.热电阻与电阻温度计等。除此而外，在小土群方面1959年全国将有70—80万座小高炉，数十万座小型化工厂、石棉厂、水泥厂、轻工业工厂等等。这些厂采用仪表不多，且所需仪表结构也比较简单，但总的量是非常可观的。另外我们还需要生产汽车、

拖拉机用的仪表及各种压力真空表等。总的看来，1959年工农业的飞速发展对热工仪表提出一系列的迫切要求。在这里必须指出，1959年热工仪表厂所承担的任务，基本上要我们做到四保：1.保数量，2.保质量，3.保成套，4.保尖端。最后提出了这次会议应该讨论解决四个主要问题：1.产品图纸的整理，2.产品材料消耗定额的整理，3.人员培训，4.有关产品试制、生产管理等方面经验交流，以及厂际之间相互协作与支援问题。

会期自始至终，贯彻了总路线的精神、政治挂帅、以虚带实、实中有虚。运用了大会小会相结合，通过新老厂、新厂、老厂座谈会，互相了解情况，提出要求，認真討論，解决问题，老厂在为人员培训及技术经验交流承担责任。象上海大华厂刘厂长在大会发言就提出无偿的送检与会的每个新建兄弟厂ЭПП-09型电子电位差計二合作为生产中的参考。新厂也都各尽所能抽出技术力量参加图纸资料整理工作。充分发挥了共产主义“我为人人，人人为我”的大协作精神，具体按排解决了这次会议的四项任务。与会代表一致明确了热工仪表在国民经济建设中是不可缺少的部分，而且随着技术革新愈来愈高，压力越来越大。因此这次会议的召开是非常及时与必要。这次会议不仅是热工仪表制造工作者积极起来的誓师大会，而且也是一个布置战斗任务的大会。全体代表在党的领导下信心百倍的将以突击方式完成这次共同商定的任务，为1959年更大的跃进奠定基础。会场上根据机械工业发展的形势明确了热工仪表工业今后的任务。大家一致体会到在党的领导下为了发展仪表工业，必须发扬大公无私和共产主义思想，勇敢创造和实事求是的作风，大家共同携手为建设社会主义这一个光荣而艰巨的历史任务而奋斗。

仪器仪表创造革新展览会

一机部轻工仪表科学研究所 董凯原摄影

本年1月5日至15日上海市举办了一次仪器仪表创造革新展览会。这次展览会的主要目的是为了进一步发动广大职工群众解放思想、破除迷信，执行两条腿走路的方针，开展仪器仪表研究和革新，同时也对于革新产品结构设计和材料节约代用两方面的盛大经验进行交流、总结和推广。

展览会的展品共分为三个部分。第一部分展出钢铁、化工、石油等小土群常用的土仪表和土洋结合的仪表，它们都具有就地取材、结构简单、使

用方便、成本低廉等优点，适宜在全国各地开花。第二部分展出了各仪表工厂在设计、工艺方面的技术革新和结合我国资源条件，贯彻材料节约代用的辉煌成就。第三部分展出了上海各仪器仪表研究和生产部门试验成功的在性能质量上达到国际水平的一部分产品。

为了促进展览会获得更大的效果，在展览会展出期间大会还组织了六个专题座谈会，这六个座谈会的中心内容如下：

座谈会名称	中 心 内 容	召 集 人
土高湿计	1.以钢尺小土群为主要对象对现有展品提出鉴定性的意见。 2.以现有展品为蓝本提出取长补短、综合利用推广的建议措施。	热工仪表研究所 综合仪表厂 上海计量处 上海机电
土仪器设备	1.以机械工业迫切开花所需要的仪器设备为主要对象，提出需要和要求，交流经验。 2.以现有展品中状况估度仪和放大投影仪为对象，提出鉴定性的和推广的意见。	上海化工研究院 华东师大及华东化工学院
土壤分析	1.以钢铁土法分析及重点化工小土群为主要对象，以现有展品中的钢铁土法分析、土法脱气、土法气体分析仪器为基础，加以总结补充，并提出推广的意见。 2.交流仪器仪表生产中材料节约代用的经验（以钛金替代金铂为重点）。	上海仪器仪表工业公司
材料节约代用	1.提出对材料节约代用中的问题和进一步研究材料代用的方向和措施。 2.以含镍热电偶和钼铼代用问题为主要内容，交流经验，同时座谈电流及不锈钢代用问题。	上海仪器仪表工业公司
玻璃的代用	1.提出进一步组织研究试验的建议和措施。	材料研究所 耐玻仪器厂
实验室分析仪器	以用于金属精密火花分析及工业上比色测定等分析仪器为主要对象，交流技术心得及经验，取长补短共同提高，以便迅速赶上并超过国际水平。	

通过这次展览会许多观众都感到受到启发很大，特别是在破除对仪器仪表的“神秘”观念这一方面。大会还颁布了一部分展品的技术资料赠送有关单位的观众，帮助大家来学习别人的经验。

哈尔滨工业大学仪器系与哈尔滨 仪器仪表研究室大放“卫星”

哈尔滨工业大学仪器系与哈尔滨

仪器仪表研究室

哈尔滨工业大学仪器系与哈尔滨仪器仪表研究室的全体同志在党的领导下，坚决贯彻教学、科研与生产劳动相结合的方针，把脑力劳动与体力劳动结合起来，理论与实践密切联系，政治挂帅，破除迷信，解放思想，充分发掘敢想敢干的共产主义风格；在大搞生产，猛攻科学尖端的过程中，克服了缺资料，少器材，以及其他各种不同的困难，不管这些困难如何严重，党都及时地指出方向，提出克服困难的办法，组织和发动群众，通过日夜以继夜，废寝忘食的苦干实干，在很短的时间里，研究出许多尖端产品，其中不少产品都达到了国际水平及国内先进水平。兹分别介绍如下：

I. 自动调节系统成套试验装置

这台试验装置的制造，在党组织日日夜夜的亲自指导下，从实际需要出发，创造性地把幅相仪和电子模拟计算机结合起来，成为一套较完善的试验装置，这不仅是国内的创举，在世界上也是少见的。它包括：超低频正弦波发生器，超低频周期函数发生器，调相仪，测峰值伏特计及稳压电源共五部分；总共有十六个直流放大器，十个非线性元件及一个滞后环节（滞后时间可调）。可以进行以下工作：

- (1) 测定自动调节系统的幅频特性及相频特性。
- (2) 测定自动调节系统过渡过程特性。
- (3) 可以解十阶微分方程。

各部分的技术性能如下：

一、超低频正弦波发生器。

- (1) 输出频率：0.01~100 赫芝。
- (2) 输出电压：0~100 伏特。
- (3) 输出功率：1 瓦。

二、超低频周期函数发生器。

输出波形：同时发生三种波，矩形波，锯齿波

及正弦波。

三、调相仪

用途：

- (1) 测定试频周期数的频率，二波之间的相位差。
- (2) 测定脉冲波周期及二脉冲间短脉冲次数。

四、测峰值伏特计

用途：

- (1) 测定过渡过程时间。
- (2) 测定振荡次数。
- (3) 测定电压峰值。

五、稳压电源

- (1) 输出电压 ±300 伏，+300 伏，+200 伏。
- (2) 输出电流：

 - 当电源 ±300 伏，电流可至 500 毫安。
 - 当电源 +300 伏，电流可至 60 毫安。
 - 当电源 +200 伏，电流可至 100 毫安。

- (3) 输出交流电压 6.3 伏，共六对，每对输出电流可达 25 安培。

II. 能下棋，会说话的通用快速电子计算机

这种计算机每秒能可以进行 8 万次计算，能解三堆题目的棋——即国际象棋中一种，并且会说：“请您走”、“犯规了”、“必检了”。利用这个原理，还可以进一步制成控制各种生产过程的专用计算机。这台机器由 21 个大部件组成，其中：

显示器	8 个	读写器	1 个
打印机	1 个	纸带读写器	1 个
高音扬声器	3 个	喇叭	1 个
译码器	1 个	发声器	1 个
存储器	1 个	电源	8 个

共申请专利 19 个，门路 10 个。去年 9 月中旬，在局台机热、复杂机器的研制过程中，邓小平同志及技术长亲自到计算机室搞“三现”，并作了指示。这给了他们巨大的鼓舞。这次反右斗争中教师及学生敢想敢干的新精神和新作风，仅仅两个月的时间就试验成功。它给奖励，也标志着我国的科学技术达到了能独立设计、制造和试验的水平。

III. 万用组合电子调节器

这组成套试验装置，在党的领导下，充分发动了群众，经历了多次探索、失败、总结、改变方案，战胜了许多难以想象的困难。苦战了八昼夜，即全部试制成功。这台实验装置，包括电子比例调节器，微分积分调节器，电子程序预定器，压力电流变换器，压差电流变换器，电动执行机构，气动执行机构七个部分。它们之间，可以互相调配组合，形成各种不同调节器，可以解决冶金、化工、石油、动力等热工的控制问题。他们正在研究如何改进质量，以便具体应用到生产中去。

其它许多产品如：水箱机械电调速器，双参数脉冲式机架厚度自动调节器，多对象自动调节器，自整转速点式自动调节器，均衡式自动调节器，电阻式水位深度计及电磁流量计等也都分别达到了国际水平及国内先进水平。

事实告诉了我们，党不仅能够领导革命，而且也能领导教育与科研工作；党不仅能在科研工作在方针政策上，作原则性领导，而且在工作中也能作具体的指导。所以这样，主要是由于党能创造性运用放之四海皆准的马克思列宁主义这一强大有力武器；党在各项工作巾明确的指出方向，而这些在党直接教育和培养下成长起来的年青人，正以不可一世的英雄气概，沿着党所指出的方向，一马当先，万马奔腾，用集体的智慧和力量，攻占科学高峰。

我們確信，在不久的将来，就会把老牌的帝国主义远远的抛在后面，讓美帝国主义在一边发抖！

仿苏 ОППИР-09 型光学高温計改进

综合仪器厂

彭掌成报导

上海综合仪器厂所生产的仿苏 ОППИР-09 型光学高温計是钢铁及其他工业中测压温度的一种主要仪器。随着钢铁工业的飞跃发展和钢产量的迅速增长，光学高温計的需要也相应增加，以致使光学高温計产生供不应求的现象，另一方面仪器外壳原系锌合金压铸而成，在大跃进的高潮中，各方面的原材料供应紧张，锌合金也不例外，故而使光学高温計这项产品常常处于生产脱节的情况。

在技术革命的高潮中，全厂工人同志以冲天的干劲，在党的领导下发挥了智慧和创造性，对产品实行了分析、讨论。决定以胶木来代替锌合金。

当这个问题提出以后，碰到了不少困难。这个問題很早就提出过，但是由于过去没有人开模子，包船外厂也没有空，因此一直拖下来。在今天，工人同志以大胆革新的精神，破除从来没有开过

胶木模子的迷信，把光学高温計全套胶木模子包下来自己开；厂的领导方面对工人所提出这一革新建議也给予大力支持，組織了部分技术人员并吸收了工人一起进行設計，同时调动了全厂高級金工师傅分二班进行工作。所以从設計到出产品的过程，在短短的一个月中便胜利地完成了。

胶木壳光学高温計的成功，是技术革命中的一项重大革新，以每只平均计算的話，可以压缩工时 48 小时，节约锌合金 3.5 公斤，不但降低了成本而且大大地減輕了仪器的重量，也使电源与標示部分连在一起，使用起来很方便。在設計胶木外壳的同时，仪器的标度线也加以适当放宽，使标度清晰美观。

新型光学高温計已經投入生产，不久便可供应需要。

气动單元組合系統研究試制動態

天津仪表研究所 化工仪表科学研究所 摘要

去年11月13日到15日，气动单元組合系統研究組在天津召开研究阶段會議檢查并重新修訂了研究計劃。在这次大会上多增加了几位新代表：化工部天津橡胶研究所、天津热工仪表厂和天津同和鋼鐵工厂。会上天津仪表研究所副主任致詞提出了“每一个研究設計人員要政治挂帥，解放思想，发动群众大搞科学研究工作”，同时也作出了“研究面向生产，仪器的参数要力求统一，研究資料及情况要及时交流等等”的指示。會議檢查了过去工作中的成績和所存在的缺点，一致認為：这些成績是基本的，各单位是遵照上海大会所决定的精神去做的，而缺点方面，如参数不够具体，分工协作不够明确，經驗及情况交流不及时等等都将在今后工作中加以改进。

會議最后重新修訂了研究計劃及协作方式，會議的口号是：全部系統的主要单元爭取在1969年元旦献礼，并爭取在明年1月15日在現場運轉，尽快地供应成套的調節閥。并向單元組合電子調節器組挑戰。

仪表所在上海仪表厂大力协助下已将气动單元組合系統的主要部件全部試制成功，其中有：二次指示仪表、二次记录指示仪表、溫度變送器、电气转换器、时间程序定值器、比例积分器、微分器、比例給定器、給定器、計算繼動器、1:1繼動器、比率器、压力变送器、流量变送器、积算器。这些部件，除溫度转换器及二次仪表上的切换开关外全部达到設計質量，不久即將进行現場運動試驗。

自动化所于12月15日在橡胶研究所及天津热工仪表厂等大力协助下，已经完成了所承担的全部任务，計有：薄膜及节流元件的特性測定，短形波发生器，此外还完成了气动單元組合系統中

的调节、微分、加法、比值等环节，自尋最优点气动調節器的安装調整工作；电气、气-电转换器及自尋最优点气动調節器調節对象試驗裝置等工作。正在进行动态特性試驗及自尋最缺点气动調節器的系統試驗工作，估計12月26日完成，将准备进行实现按裝試驗。

自动化所将准备聘請一位苏联气动专家來華指導，并建議由全国气动單元組合系統研究組負責安排专家工作，专家定于本年度二、三季度來華。

自动化所初步提出下列几方面問題：

1. 气动 AVC 在实验室中所遇到的問題，即元件及环节的笨重問題；
2. 气动 AVC 在生产試制中可能产生的問題；
3. 气动 AVC 的工艺性；
4. 气动 AVC 的大量生产問題。

各单位如有新的問題及意見請直接受自動化所。

天津大学化工仪表教研室将大力开展气动單元組合系統的研究工作，1969年将新增加的課題有：金属热膨胀式高溫計（利用双金属材料作擋板）；气动計算元件；气动長行程执行机构等项。

天津仪表室已将国内气动調節閥的图纸初步整理完毕，按目前情况来看苏联 K 系列已齐。

今年1月20日至25日在上海近阳路170弄1号—机部热工仪表科学研究所召开气动、电子單元組合仪表会议，交流最近阶段工作情况，研究下一阶段工作計劃和有关的具体技术路线及今后发展方向等问题，并邀请有关使用部門提供具体使用要求。

OFFICIAL USE ONLY

編 者 的 話

1958年勝利地過去；偉大的1959年已經開始。本刊從1958年十月一日創刊到現在已經出版了五期。在編輯過程中，我們受到各方面包括蘇聯熱工儀表研究所的朋友們在內的熱情支持和關心，使得我們能鼓足勇氣和干勁，克服人力、條件和水平等等困難，把這一項由全國有關生產過程控制儀表各單位交付的艰巨而光荣的任務擔負起來。為了使本刊能進一步提高質量更好地為大家服務，編輯部把過去一阶段的工作小結了一下，認為本刊存在有以下幾項較大的問題和缺點：

在編輯工作方面：

1. 刊物中譯稿的比重过大，這些稿件大部分又是譯自國外公開出版的期刊；
2. 上海各單位的稿件較多，不能反映出全國熱工儀表各方面大跃進的面貌，達到全面地進行先進經驗交流推廣的目的；
3. 國內外消息報導比重較小，報導性的稿件還不够精練，由於刊物編輯出版周期較長，很難做到及時刊登；
4. 編校質量低，文字不夠通順，錯字也很多。

在發行工作方面：

由於過去只接受單位訂戶沒有接受個人訂戶，許多單位的很多工作同志還不知道有這種刊物，嚴重地影響交流推廣。

編輯部針對以上各項問題，加以分析研究，訂出改進措施：在編輯工作方面，為了擴大稿源，將更好地把全國熱工儀表專業情報網建立起來；凡國外公開文獻資料的譯文尽量減少，有參考價值的譯文將支援專門性譯文期刊或另出譯文專号；關於需要及時迅速傳播的報導性消息的問題擬與兄弟刊物編輯部門共同研究解決；關於校質量低的問題將建立較為正規的工作制度，加以改進；關於發行問題，經領導上考慮決定將本刊改為一般性內部刊物，接受個人訂戶，並且為了減輕讀者負擔減低訂價。此外還要開展刊物的宣傳介紹工作，使內部刊物能被送到更廣大的讀者手中去。

我們希望本刊全體讀者都能對本刊積極地提出批評和建議，並多多向別開的同志宣傳介紹，多多為本刊寫稿和組稿。我們相信只有得到廣大群眾的支持和幫助，只有廣大群眾一致行動起來，才可能把科學技術情報工作做好，才能促我國儀表工業自動化事業，和一切事業一樣，迅速地成長起來。